



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE**

Znak sprawy: NHS.9020.1.3.01.5.2024

L.dz. 2985.....

Lipno, dnia 1 9.SIE. 2024.....

Egz. nr 1

**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Lipnie Sp. z o.o.
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 47
87 - 600 Lipno**

dot. wodociągu publicznego Lipno

**O C E N A O K R E S O W A
przydatności wody do spożycia przez ludzi**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2024, poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w oparciu o nw. analizy wody:

Kod próbki	Data pobrania	Miejsce pobrania próbki
58/24/90/Wo	05.08.2024 r.	Woda po awarii- kran z zewnątrz budynku, Lipno, ul. Brzozowa 8 /mikrobiologia B/
81/LI/24	06.08.2024 r.	Woda podawana do sieci - zawór na hali SUW Lipno, Pl. 11 Listopada /A + mangan, żelazo/
82/LI/24	- " -	Sieć – kran przy umywalce w WC, Biurowiec PUK Lipno, ul. Wyszyńskiego 47 /A + mangan, żelazo/
83/LI/24	- " -	Sieć – umywalka w WC na parterze, Urząd Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29 /A + mangan, żelazo/

A – parametry grupy A

B – parametry grupy B

W związku z awarią sieci wodociągowej, ustalono z gestorem obiektu, niezwłoczne wykonanie, w ramach kontroli wewnętrznej, badania mikrobiologicznego wody. Przedłożone w dniu 09.08.2024 r. sprawozdanie z badań wody pobranej 05.08.2024 r. nie wykazało przekroczeń norm mikrobiologicznych.

W dniu 06.08.2024 r. pobrano do badań laboratoryjnych 3 próbki wody w ramach nadzoru sanitarnego, zgodnie z harmonogramem na rok 2024r.

Sprawozdania z wyżej wymienionych badań próbek wody nie wykazały przekroczeń norm sanitarnych.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z Wodociągu publicznego Lipno odpowiada wymaganiam jakości wody zawartym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) ze względu na skład mikrobiologiczny i fizykochemiczny

W związku z powyższym:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – elektronicznie

2. a/a – egz. nr 1

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Lipno - elektronicznie

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie**
Anna Zebrowska