



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KWIDZYNIE**

Kwidzyn, dnia 31 marca 2022r.

OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY
Z WODOCIĄGU CZARNE GÓRNE

ZA ROK 2021

NR 7/HK/2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.z 2021r. poz. 195) w związku z § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po przeanalizowaniu wyników badań wody z **wodociągu sieciowego Czarne Górne** wykonanych w przeciągu 2021 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiadała** wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei przy ul. Kwidzyńskiej 27.**

Jakość wody nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów. W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei oraz kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w roku 2021 pobrano łącznie **19** prób wody uzdatnionej (w punktach zgodności oraz wody podawanej do sieci), z czego **3** próby nie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu, ze względu na przekroczenie parametrów fizykochemicznych tj.:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie
82-500 Kwidzyn, ul. Chopina 40
tel. centrala: 55 279 38 15, 55 279 33 15 fax. 55 279 22 49, www.pssekwidzyn.pl,
e-mail: psse.kwidzyn@pis.gov.pl

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| - amonowy jon – 0,58 mg/l | - wartość parametryczna – 0,50 mg/l; |
| - żelazo – 251 µg/l | - wartość parametryczna – 200 µg/l; |
| - mangan – 86 do 244 µg/l; | - wartość parametryczna – 50 µg/l; |

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei po stwierdzeniu przekroczeń, podjął działania naprawcze, które poskutkowały poprawą jakości wody i doprowadzeniem przekroczonych parametrów do wartości zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Wartość i czas trwania powyższych przekroczeń nie miały negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów.

W 2021 roku pobrano także 1 próbę wody surowej (przed uzdatnieniem).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie
stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi
wody z wodociągu sieciowego Czarne Górze.