



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowie 97-400 Belchatów, ul. Okrzei 49

Sekretariat/Centrala: tel. 44 631-31-08, 44 631-31-18, fax: 44 631-32-84

www.gov.pl/web/psse-belchatow e-mail: belchatow@pis.lodz.pl

## KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Belchatowie

z dnia 30.06.2021r.


skierowany do konsumentów wody z wodociągu Ławy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowie informuje, że w próbkach wody pobranych w dniu 28.06.2021r. w ramach kontroli urzędowej z wodociągu Ławy stwierdzono następujące przekroczenia mikrobiologiczne:

- SUW Ławy – woda wychodząca do sieci - bakterie grupy coli w ilości 18 jtk w 100ml
- sieć, Targowisko Zawady - bakterie grupy coli w ilości 2 jtk w 100ml
- sieć, Ławy pos. 33 – bakterie grupy coli w ilości 9 jtk w 100ml
- Ławy, studnia nr 1 - bakterie grupy coli w ilości 3 jtk w 100ml
- Ławy, studnia nr 2 - bakterie grupy coli w ilości 84 jtk w 100ml, enterokoki 32 jtk w 100ml

## Woda nieprzydatna do spożycia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Powyższy komunikat należy przekazać konsumentom wody z miejscowości:

### gmina Belchatów:

Adamów, Anastazów, Apolinów, Domiechowice (za wyjątkiem numerów posesje 3a ,4,5,), Emilin, Kalduny, Ławy, Józefów, Mikorzyce, Podwody, Podwody Kolonia, Wola Kruszyńska, Wola Mikorska, Wygoda, Zalesna, Zawady (z wyjątkiem posesji 33 i 33A).

### gmina Zelów:

Marszywiec,

Jakość wody będzie w dalszym ciągu monitorowana.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Belchatowie.

**UWAGA! Nie należy spożywać wody ze źródeł nie przebadanych !**

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Belchatowie

*Aleksandra Świętek*  
Aleksandra Świętek  
p.o. Kierownika Sekcji  
Nadzoru Higieny Komunalnej

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYRKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI