

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 816-00-12, fax: 33 812-57-63

email: psse.bielskobiata@pis.gov.pl www.gov.pl/psse-bielsko-biala

ONS-HKiŚ.4360.13.2022

Bielsko-Biała, dnia 08.03.2022 r.

L. dz. 2410.2022

Wójt Gminy Wilkowice

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice

ul. Wyzwolenia 25

Obszarowa ocena jakości wody dla gminy Wilkowice

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) i § 23.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po rozpatrzeniu ocen okresowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2021r.

1. Wykaz producentów wody

Gmina Wilkowice zaopatrywana jest w wodę produkowaną przez Stacje Uzdatniania Wody należące do Spółek Wodociągowych w Bystrej, Miesznej i Wilkowicach oraz przez Aqua S.A. w Bielsku-Białej.

2. Produkcja wody i sposób uzdatniania

- Stacja Uzdatniania Wody w Bystrej produkuje średnio 520 m³/d. Stosowana jest filtracja i dezynfekcja końcowa.
- Stacje Uzdatniania Wody w Miesznej produkuje średnio 180 m³/d. Dobowa produkcja wody na Stacji Uzdatniania przy ul. Sportowej wyniosła 140 m³/d, Stacja Uzdatniania wody przy ul. Orczykowej wyprodukowała 40 m³/d. Prowadzone jest uzdatnianie oparte na filtracji i dezynfekcji końcowej.
- Stacja Uzdatniania Wody w Wilkowicach produkuje średnio 820 m³/d. Stosowana jest filtracja i dezynfekcja końcowa.
- Stacja Uzdatniania Wody w Kobiernicach Aqua S.A. w Bielsku-Białej na teren gminy Wilkowice dostarcza średnio 37 m³/d. Proces uzdatniania obejmuje filtrację, koagulację i dezynfekcję końcową.

Na terenie gminy Wilkowice znajdują się podmioty prowadzące działalność gospodarczą wykorzystujące wodę pochodzącą z własnych indywidualnych ujęć:

- Schronisko Górskie „Klimczok” – 1 m³/d,
- Schronisko Górskie „Na Magurce” – 1,5 m³/d.

W wyżej wymienionych indywidualnych ujęciach woda nie jest poddawana procesowi uzdatniania.

- Zajazd Regionalny „Chata na Groniu” – 1 m³/d . Stosowana jest lampa UV.

3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

- Stacja Uzdatniania Wody w Bystrej zaopatruje około 4000 osób,
- Stacja Uzdatniania Wody w Mesznej zaopatruje około 1500 osób,
- Stacja Uzdatniania Wody w Wilkowicach zaopatruje około 5600 osób,
- Stacja Uzdatniania Wody w Kobiernicach Aqua S.A. w Bielsku-Białej zaopatruje około 100 osób.

4. Jakość wody

Do oceny jakości wody wykorzystywano wyniki próbek pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane przez producentów wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. Wyniki badań laboratoryjnych, za wyjątkiem:

- próbki wody pobranej w biurze Spółki Wodociągowej Bystra ul. Klimczoka 269a w Bystrej,
- próbki wody pobranej w Sklepie Słonko w Bystrej przy ul Szczyrkowskiej 58,
- próbki wody pobranej w stacji uzdatniania wody w Wilkowicach przy ul. Harcerskiej,
- próbki wody pobranej w biurze Spółki Wodociągowej Wilkowice ul. Strażacka 3 w Wilkowicach

wykazały stan jakości odpowiadający wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

5. Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody

W próbkach wody przeznaczonych do spożycia pochodzących z biura Spółki Wodociągowej Bystra ul. Klimczoka 269a w Bystrej, Sklepu Słonko w Bystrej przy ul Szczyrkowskiej 58, stacji uzdatniania wody w Wilkowicach przy ul. Harcerskiej oraz w Spółce Wodociągowej Wilkowice ul. Strażacka 3 w Wilkowicach, pobranych w dniu 05.11.2021 r. stwierdzono podwyższoną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. (22±2)°C po (68±4)h.

6. Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody

W roku 2021 nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców gminy dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

7. Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

W związku z tym, że przekroczenie parametru miało charakter incydentalny, a badania przeprowadzone po podjętych działaniach naprawczych wykazały jakość wody zgodną z wymogami obowiązującego rozporządzenia, uznano wodę dostarczaną na teren gminy Wilkowice za bezpieczną i nie wpływającą negatywnie na zdrowie konsumentów.

Oceny bezpieczeństwa konsumentów na terenie gminy Wilkowice dokonano w ocenie okresowej jakości wody za I i II półrocze 2021 roku uznając wodę dostarczaną konsumentom za bezpieczną.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, po analizie sprawozdań z badań wody wykonanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedsiębiorstwa wodociągowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą z ujęć objętych nadzorem w 2021 roku, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Wilkowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bielsku-Białej

dr n. med. Jarosław Rutkiewicz

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Wilkowicach; 43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25,
2. ONS-HKiŚ - a/a.