



Płock, dnia 11 października 2023 roku

PPIS/HKN-831/4110/539/MK/8514/2023

KOMUNIKAT nr 29/2023
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku
z dnia 11 października 2023 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Karsy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Karsy, 09-210 Drobin, stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody (wartość otrzymana: 1 w 100 ml (A), jtk, wartość parametryczna: 0 w 100 ml (A), jtk).

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

UWAGA: Wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Zarządca wodociągu podjął czynności naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Informacje dotyczące jakości wody do spożycia są dostępne na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-plock> oraz pod nr telefonu: 24 367 26 51.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

Justyna Szukowska

P.O. KOMUNIKATA
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Miejska Zachodnia

11. 10. 2023r.