



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku**

Puck, dnia 17 czerwiec 2024 r.

SE.HK/4710/125/WB/24

Według rozdzielnika

Na podstawie Sprawozdań z Badań nr 971/2024, 972/2024 oraz 973/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r., zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku dokonał oceny jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Puck stwierdzając

przydatność wody do spożycia przez ludzi
w tym w obszarze obejmującym ul. Kasztanową nr 5, 5A oraz 5H w Pucku.

Dnia 10 czerwca 2024 r. PPIS w Pucku otrzymał sprawozdanie z badań nr 840/W/24 z dnia 10 czerwca 2024 r. dot. próbek wody pobranej dnia 5 czerwca 2024 r. w punkcie zgodności ul. Kasztanowej 5H w Pucku, które wykazało obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jednostki tworzącej kolonie w 100 ml. Na tej podstawie mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku dnia 10 czerwca 2024 r. stwierdził w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Puck w obszarze obejmującym ul. Kasztanową nr 5, 5A oraz 5H warunkową przydatność wody do spożycia po przetworzeniu.

W następstwie powyższego zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne wobec podmiotu Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Zamkowa 6 84-100 Puck. Spółka niezwłocznie podjęła działania naprawcze i zleciła wykonanie badań sprawdzających w następujących punktach znajdujących się w Pucku: woda podawana do sieci ul. Wejherowska 39, punkt zgodności ul.10 – Lutego 39 oraz ul. Kasztanowa 5H. Uzyskane sprawozdania z badań próbek wody nr 971/2024, 972/2024 oraz 973/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r., potwierdziły prawidłową jakość mikrobiologiczną wody we wszystkich ww. punktach.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdza, że woda w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Puck spełnia wymagania sanitarne pod względem mikrobiologicznym, jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów oraz jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocenę niniejszą wydano celem powiadomienia mieszkańców o bieżącej jakości wody przeznaczonej do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku
Piotr Madej

Rozdzielnik:

1. Burmistrz Miasta Pucka, 84-100 Puck, e-mail: sekretariat@miastopuck.pl
2. Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Zamkowa 6, 84-100 Puck, e-mail: sekretariat@pgkpuck.pl, zwk@pgkpuck.pl
3. Oddział HŻŻiPU w/m
4. a/a