



Sulechów, 22.04.2022 r.

Zn. spr.: SA.270.40.2022
(wyłącznie w formie elektronicznej)

**ZAWIADOMIENIE nr 2
o udzieleniu wyjaśnień**

Nadleśnictwo Sulechów informuje, że w ogłoszonym zapytaniu ofertowym na **dostawę i montaż wiaty garażowej i pomieszczenia gospodarczego w sąsiedztwie leśniczówki w Klępsku, gm. Sulechów, woj. lubuskie** wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie 1:

„Proszę o wyjaśnienie pokrycia tylnej oraz bocznej ściany wiaty garażowej. Nie wynika to z opisu oraz wizualizacji („Zabudowa tylnej ściany stanowiska garażowego”)”.

Odpowiedź:

Tylna oraz boczna ściana wiaty garażowej ma być ażurową zabudową deskami o szerokości i grubości, jak w konstrukcji pomieszczenia gospodarczego, zamontowanymi w układzie poziomym z prześwitem ca 1/2 szerokości deski.

Z poważaniem

Jarosław Pańczuk
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:
Wykonawca, składający zapytanie.

Publikacja:
<https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-sulechow/zapytanie-ofertowe-na-dostawe-i-montaz-wiaty-garazowej-i-pomieszczenia-gospodarczego>



Znak odpowiedzialnej
gospodarki leśnej

