



SPRAWOZDANIE Z BADANIA

BADANIE PŁYTĄ VSS

wg PN-S-02205: 1998 zał. B

Nr sprawozdania: S/042/20/10/2020/2DMGData sprawozdania: 20.10.2020

Kontrakt:

Budowa drogi S3 na odcinku Miętkowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka
Miętkowo- Rzęśnica: Część nr 1

Zleceniodawca:

Kacper Hewusz

Nr zlecenia

015/20/10/2020/2DMG

Nr próbki laboratoryjnej:

042/20/10/2020/2DMG/1;

Data pobrania próbki:

20.10.2020

Próbkę pobrał:

ŁUKASZ KARAPULKA

Data badania:

20.10.2020

Nazwa i lokalizacja miejsca
pochodzenia próbki:

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0+000- 0+448,63

MOP Wsch JM_1_W

Opis badanego materiału:

ŚKN/DANOWO

Metoda badania:

wg PN-S-02205: zał. B, zakres obciążeń 0,02 ÷ 0,45 MPa

| L.p. | Lokalizacja badania | Pierwotny moduł odkształcenia E_1 [MPa] | Wtórny moduł odkształcenia E_2 [MPa] | Wskaźnik odkształcenia I_0 |
|------|---------------------|---|--|---------------------------------|
| 1. | km:0+300 | 132 | 250 | 1,90 |
| 2. | km: | | | |
| 3. | km: | | | |
| 4. | km: | | | |
| 5. | km: | | | |

Badanie wykonano w obecności inspektora.

Uwagi: Wynik spełnia wymagania SST.

Sprawozdanie opracował/data: 20.10.2020

SPECJALISTA DS. BADAŃ LABORATORYJNYCH

Halina Kłosowska

Sprawozdanie autoryzował/data: 20.10.2020

KIEROWNIK LABORATORIUM POLOWEGO

Wioletta Smyk

