

Lp.	Wyszczególnienie	Szt.	Parametry
12	Zawór spustowy ze złączką do węża, z korkiem DN15	2	wg części opisowej
11	Filtr siatkowy 3/4"	1	
10	Zawór napełniania instalacji	1	
9	Złącze samoodcinające 3/4"	1	
8	Naczynie wzbiorcze przeponowe	1	
7	Filtr siatkowy DN32	1	
6	Pompy obiegowe DN32	1	
5	Zawór zwrotny DN32	3	
4	Zawór odcinający kulowy DN32	6	
3	Zbiornik buforowy 200 litrów z grzałką	1	
2	Zawór bezpieczeństwa c.o. 3/4"	1	
1	15,5 kW	1	

OZNACZENIA:

- Woda grzewcza - zasilanie
- Woda grzewcza - powrót
- Woda zimna
- Woda uzupełniająca zład c.o.
- Automatyka

STUDIO PROJEKTOWE ADRIAN GAJDA
41-946 PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. ROZDZIEŃSKIEGO 2
TEL.: +48. 502.66.29.29 / EMAIL: ADRIANGAJDA@SPAG.PL

STUDIO PROJEKTOWE ADRIAN GAJDA

INWESTOR / INVESTOR:
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
UL. PUŁASKIEGO 2, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

ADRES INWESTYCJI / INVESTMENT ADRESS:
UL. PUŁASKIEGO 2, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
DZIAŁKA nr 3461/103, 3463/99

PROJEKT WYKONAWCZY UZUPEŁNIAJĄCY DO PROJEKTU BUD. TERMOMODERNIZACJI, PRZEBUDOWY INSTALACJI C.O. I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ PSP I GARAŻU
- AKTUALIZACJA

OPRACOWANY PRZY POMOCY PROGRAMU AUTOCAD LT 2013 NR: 371-57085067

		NR UPR. NR EWID.	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. WOJCIECH CIEPLIŃSKI	450/02	
WYKONAŁ:	MGR INŻ. JANUSZ PIECHOWICZ	444/02	

FAZA / PHASE: PROJ. BUD.
BRANŻA / BRANCH: SANITARNA
SKALA / SCALE: 1:100
DATA / DATE: AKTUALIZACJA - SIERPIEŃ 2019

TYTUŁ RYSUNKU / DRAWING TITLE
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

NUMER RYSUNKU / DRAWING NUMBER: C.O.-02
REWIZJA / REVISION: