



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BYTOWIE**

HK.9022.1.93.2023.AP

Bytów, dnia 14.03.2023 r.

**OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2022 ROK**  
**WODOCIĄG SIECIOWY TRZEBIELINO**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Trzebielino wykonanych w przeciągu 2022 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie, Trzebielino 43, 77-235 Trzebielino**.

Wodociąg sieciowy Trzebielino zaopatruje w wodę miejscowości: Trzebielino, Dolno, Glewnik – łącznie 904 mieszkańców.

Średnia dobowa produkcja wody wynosi : 176 m<sup>3</sup>.

Proces uzdatniania wody oparty jest na odżelazianiu i odmanganianiu.

Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – Trzebielino, budynek Urzędu Gminy;
- instalacja wodociągowa – Trzebielino, budynek Szkoły Podstawowej;
- instalacja wodociągowa – SUW.

Na przestrzeni 2022 roku pobrano łącznie 6 próbek wody. Wszystkie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

W 2022 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Trzebielino.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Trzebielino.**

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Trzebielino.
2. Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie, Trzebielino 43, 77-235 Trzebielino.
3. a/a AP.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Bytowie

*Anna Krefft*



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BYTOWIE**

HK.9022.1.94.2023.AP

Bytów, dnia 14.03.2023 r.

**OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2022 ROK**  
**WODOCIĄG SIECIOWY OBJEZIERZE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Objezierze wykonanych w przeciągu 2022 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie, ul. Pomorska 75, 43, 77-235 Trzebielino**.

Wodociąg sieciowy Objezierze zaopatrjuje w wodę miejscowości: Objezierze, Suchorze, Uliszkowice, Moczydło, Miszewo, Gumieniec, Kleszczewo, Myślinierz – łącznie **1198** mieszkańców.

Średnia dobowa produkcja wody wynosi : **107 m<sup>3</sup>**.

Proces uzdatniania wody oparty jest na odżelazianiu i odmanganianiu.


Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – Suchorze, budynek Szkoły Podstawowej;
- instalacja wodociągowa – Miszewo Górne, budynek prywatny;
- instalacja wodociągowa – SUW.

Na przestrzeni 2022 roku pobrano łącznie **6** próbek wody. Wszystkie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

W 2022 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Objezierze.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Objezierze.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Bytowie  
  
Anna Krefft

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Trzebielino.
2. Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie, ul. Pomorska 75, 77-235 Trzebielino.
3. a/a.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BYTOWIE  
HK.9022.1.95.2023.AP

Bytów, dnia 14.03.2023 r.

**OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2022 ROK**  
**WODOCIĄG SIECIOWY CETYŃ**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Cetyń wykonanych w przeciągu 2021 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym. Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie, ul. Pomorska 75, 77-235 Trzebielino.**

Wodociąg sieciowy Cetyń zaopatruje w wodę miejscowości: Cetyń, Poborowo, Owczar – łącznie **514** mieszkańców.

Średnia dobową produkcją wody wynosi : **49 m<sup>3</sup>**.

Proces uzdatniania wody oparty jest na odżelazianiu i odmanganianiu.

**Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:**

- instalacja wodociągowa – Poborowo, budynek prywatny;
- instalacja wodociągowa – Cetyń, budynek prywatny;
- instalacja wodociągowa – SUW woda uzdatniona;

Na przestrzeni 2022 roku pobrano łącznie **3** próbki wody. Wszystkie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

W 2022 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Trzebielino.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Cetyń.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Bytowie

  
Anna Krefft

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Trzebielino.
2. Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie, ul. Pomorska 75, 77-235 Trzebielino.
3. a/a.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BYTOWIE  
HK.9022.1.96.2023.AP

Bytów, dnia 14.03.2023 r.

**OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2022 ROK**  
**WODOCIĄG SIECIOWY STARKOWO**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Starkowo wykonanych w przeciągu 2022 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie, ul. Pomorska 75, 77-235 Trzebielino**.

Wodociąg sieciowy Starkowo zaopatruje w wodę miejscowości: Starkowo, Starkówko – łącznie 313 mieszkańców.

Średnia dobowa produkcja wody wynosi : 43 m<sup>3</sup>.

Proces uzdatniania wody oparty jest na odżelazianiu i odmanganianiu.


Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – Starkówko, budynek prywatny;
- instalacja wodociągowa – Starkowo, budynek Gimnazjum;
- instalacja wodociągowa – SUW.

Na przestrzeni 2022 roku pobrano łącznie 3 próbki wody. Wszystkie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

W 2022 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Starkowo.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Starkowo.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Bytowie  
  
Anna Krefft

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Trzebielino.
2. Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie, ul. Pomorska 75, 77-235 Trzebielino.
3. a/a AP.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BYTOWIE  
HK.9022.1.97.2023.AP

Bytów, dnia 14.03.2023 r.

**OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2022 ROK**  
**WODOCIĄG SIECIOWY ZIELIŃ**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu sieciowego ZIELIŃ** wykonanych w przeciągu 2022 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie, Trzebielino 43, 77-235 Trzebielino**.

Wodociąg sieciowy ZIELIŃ zaopatruje w wodę miejscowości: ZIELIŃ – łącznie **487** mieszkańców.

Średnia dobowa produkcja wody wynosi : **63 m<sup>3</sup>**.

Proces uzdatniania wody oparty jest na odżelazianiu i odmanganianiu.

Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – ZIELIŃ, budynek prywatny;
- instalacja wodociągowa – ZIELIŃ, budynek Oczyszczalni Ścieków;
- instalacja wodociągowa – SUW woda uzdatniona;

Na przestrzeni 2022 roku pobrano łącznie **3** próbki wody. Wszystkie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

W 2022 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego ZIELIŃ.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego ZIELIŃ.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Bytowie

*Anna Kreff*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Trzebielino.
2. Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie, Trzebielino 43, 77-235 Trzebielino.
3. a/a.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BYTOWIE**

HK.9022.1.98.2023.AP

Bytów, dnia 14.03.2023 r.

**OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2022 ROK**  
**WODOCIĄG LOKALNY STARA MLECZARNIA W ZIELINIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego STARA MLECZARNIA w Zielinie wykonanych w przeciągu 2022 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **STARA MLECZARNIA S.A., ul. Żegańska 2A, 04-713 Warszawa.**

Wodociąg lokalny STARA MLECZARNIA w Zielinie zaopatruje w wodę zakład produkcyjny w Zielinie. Średnia dobowa produkcja wody wynosi 25 m<sup>3</sup>.

Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – budynek hali produkcyjnej;

W roku 2022 roku w ramach kontroli prowadzonej przez STARA MLECZARNIA S.A. oraz kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej pobrano łącznie 3 próbki wody. Wszystkie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

W 2022 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu lokalnego STARA MLECZARNIA w Zielinie. Jakość wody nie stanowiła zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu lokalnego STARA MLECZARNIA w Zielinie**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Bytowie  
*Anna Krefft*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Trzebielino
2. Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie, ul. Pomorska 75, 77-235 Trzebielino.
3. STARA MLECZARNIA S.A., ul. Żegańska 2A, 04-713 Warszawa
4. a/a.





**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BYTOWIE**

HK.9022.1.99.2023.AP

Bytów, dnia 14.03.2023 r.

**OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2022 ROK**  
**WODOCIĄG LOKALNY „TEEN CHALLENGE” BRO CZYNA**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego „TEEN CHALLENGE” Broczyna wykonanych w przeciągu 2022 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Chrześcijański Ośrodek Dla Osób Uzależnionych „TEEN CHALLENGE” Broczyna 11, 77-203 Dretyń.**

Wodociąg lokalny „TEEN CHALLENGE” Broczyna zaopatruje w wodę ośrodek – łącznie 30 mieszkańców. Średnia dobowa produkcja wody wynosi 6,5 m<sup>3</sup>.

Proces uzdatniania wody oparty jest na odżelazianiu i odmanganianiu.

Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – kuchnia;

W roku 2022 roku w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Chrześcijański Ośrodek Dla Osób Uzależnionych „TEEN CHALLENGE” Broczyna pobrano łącznie 4 próbki wody. Wszystkie odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

W 2022 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu lokalnego „TEEN CHALLENGE” Broczyna. Jakość wody nie stanowiła zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu lokalnego „TEEN CHALLENGE” Broczyna**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Bytowie

Anna Krefft

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Miastko.
2. Chrześcijański Ośrodek Dla Osób Uzależnionych „TEEN CHALLENGE” Broczyna 11, 77-203 Dretyń.
3. a/a.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BYTOWIE**

HK.9022.1.126.2023.AP

Bytów, dnia 17.03.2023 r.

**OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2022 ROK**

**GMINY TRZEBIELINO**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Trzebielino** wykonanych w przeciągu 2022r. roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Właścicielem wodociągów jest Gmina Trzebielino Jednostką odpowiedzialną za jakość wody jest **Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie, Trzebielino 43, 77-235 Trzebielino.**

W gminie Trzebielino występuje 5 wodociągów sieciowych i 2 wodociągi lokalne, a mianowicie:

- **wodociąg sieciowy Objezierze** zaopatruje w wodę miejscowości: Objezierze, Moczydło, Suchorze, Uliszkowice, Miszewo, Gumieniec, Kleszczewo, Myślimierz,
- **wodociąg sieciowy Starkowo** zaopatruje w wodę miejscowości: Starkowo, Starkówko,
- **wodociąg sieciowy Trzebielino** zaopatruje w wodę miejscowości: Trzebielino, Dolno, Glewnik;
- **wodociąg sieciowy Zielin** zaopatruje w wodę miejscowość: Zielin,
- **wodociąg sieciowy Cetyń** zaopatruje w wodę miejscowość: Cetyń, Poborowo, Owczary,
- **wodociąg lokalny STARA MLECZARNIA w Zieliniu** , 77-235 Trzebielino
- **wodociąg lokalny „Teen Challenge”** w Broczynie

Zaopatrują one łącznie **3446** mieszkańców.

Średnia dobowa produkcja wody wynosi łącznie **469,5 m<sup>3</sup>**.

Na przestrzeni 2022 roku pobrano łącznie 28 próbek wody. **Wszystkie odpowiadały** wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

W 2022 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągów na terenie gminy Trzebielino. Jakość wody nie stanowiła zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągów sieciowych na terenie gminy Trzebielino.**

**Otrzymują:**

1. Wójt Gminy Trzebielino.
2. Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie.

**Do wiadomości:**

1. Strona internetowa.
2. a/a.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Bytowie  
*Anna Kieffl*