



Zn. spr.: NB.270.7.14.2022

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający Skarb Państwa – Nadleśnictwo Rytel zaprasza do złożenia oferty cenowej na: **„Wymiana przewodu zasilającego w energię elektryczną wieżę ppoż. w Klosnowie”**.
2. Opis przedmiotu zamówienia: do wykonania zadania są potrzebne następujące materiały oraz wykonanie między innymi:
 - Demontażu zasilania wewnętrznej linii napowietrznej na odcinku około 400 m łącznie z demontażem słupów betonowych – 11 szt.
 - Wykonanie wykopu na odcinku około 400 m.
 - Ułożenie kabla zasilającego YAKY 4 x 25 – około 400 m.
 - Ułożenie w wykopie folii do oznaczenia kabla około – 400 m.
 - Zasypanie wykopu około 400 m i uporządkowanie terenu z wywiezieniem zdemontowanych słupów betonowych – 11 szt.
 - Wykonanie mufy w ziemi na połączeniu kabla – 1 szt.
 - Obudowa ELZIT.G na fundamencie – 1 szt.
 - Złączki TM.G INCOBEX ZGX 2 x 35 – 12 szt.
 - Wyłącznik nadprądowy CLS6/HN-B16 1 – biegun. – 6 szt.
 - Rozłącznik główny izolacja IS-10/3p – 1 szt.
 - Szyny VCX.G TH – 35 – 7,5 długości 95 cm. – 2 szt.
 - Płyta montażowa PMN 37 x 52 – 2 szt.
 - Płyta montażowa 520 x 230 mm PMN 23 x 52 – 2 szt.
 - Wyłącznik nadprądowy CLS6/HN-B10 1 – biegun – 4 szt.
 - Wkładka na zamek trójkąt – 2 szt.
 - Opaska G kablowa 300 x 4,8 – 4 szt.
 - Przewód LGY 16 żółto – zielony – 8 m.
 - Końcówka oczkowa CU KM-16/8 – 3 szt.
 - Uziom składany kpl. 2 x 1500 mm AN-53ZG – 3 szt.

- Bednarka ocynkowana 2 x 4 – 25 m.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się na gruncie z zakresem prac do wykonania, a wykonane prace zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym.

3. Termin realizacji zamówienia: **30.12.2022 r.**

4. Miejsce i sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przedmiotu zamówienia: osobiście lub upoważniona osoba w siedzibie Nadleśnictwa Rytel, Rytel – Dworzec 4, 89 – 642 Rytel – pokój nr 13 w godz. 7⁰⁰ – 15⁰⁰ od poniedziałku do piątku.

5. Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Tadeusz Ropiński – specjalista d/s remontów – pokój nr 13. tel. /52/ 33 41 682 lub kom. 604 947 087; e-mail: tadeusz.ropinski@torun.lasy.gov.pl.

6. Kryteria wyboru ofert: Cena – **100%**.

7. Sposób przygotowania oferty. Oferta powinna zawierać:

- nazwę firmy i adres składającego ofertę.
- dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj:
 - ❖ kosztorys ofertowy.
- cenę netto i brutto za wykonanie całości zadania.
- dokładne dane składającego ofertę.
- warunki rękojmi/gwarancji.
- termin ważności oferty.
- warunki płatności.

8. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „**Oferta – wymiana przewodu zasilającego kamerę ppoż. w Klosnowie**”.

9. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia: **07.12.2022** roku do godziny: **8⁰⁰** w siedzibie Nadleśnictwa Rytel, Rytel – Dworzec nr 4, 89 – 642 Rytel, pokój nr 5 – sekretariat.

~~10. Zamawiający /nie/ dopuszcza składanie /a/ ofert drogą elektroniczną na adres rytel@torun.lasy.gov.pl w terminie do dnia: roku do godziny:⁰⁰. (oddzielnie należy złożyć zaszyfrowany kod dostępu).~~

11. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu: **07.12.2022 r.** o godzinie: **8¹⁵** w siedzibie Nadleśnictwa Rytel, Rytel – Dworzec nr 4, 89 – 642 Rytel, świetlica.

Z poważaniem
Zastępca Nadleśniczego
Leszek Pultyn



Załącznik do zapytania ofertowego:

1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy
3. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 (RODO).