



HK.9027.1.72.2024

Przysucha 23.09.2024 r.

**Powiatowe Centrum
Sportu i Rekreacji w Przysusze
ul. Dembińskich 11
26-400 Przysucha
e-mail: pcsir.przysucha@o2.pl**

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1a pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze
stwierdza, że woda w nieckach basenowych
Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze
jest przydatna do kąpieli.**

Uzasadnienie

W oparciu o przedstawione przez Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniach 28.08.2024 r., 03.09.2024 r., 11.09.2024 r., 19.09.2024 r. oraz pobranych w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 03.09.2024 r. z niecek basenowych i systemów cyrkulacji:

- Nr SB/104090/08/2024 z dnia 30.08.2024 r., Nr SB/106810/09/2024 z dnia 05.09.2024 r., Nr OL-LBW.9051.1.863/n/n.2024 z 16.09.2024 r., Nr 1016 z dnia 17.09.2024 r., Nr SB/113889/09/2024 z dnia 20.09.2024 r. - niecka basenu sportowego,
- Nr SB/104221/08/2024 z dnia 30.08.2024 r., Nr SB/106808/09/2024 z dnia 05.09.2024 r., Nr OL-LBW.9051.1.865/n/n.2024 z 16.09.2024 r., Nr 1014 z dnia 17.09.2024 r. - niecka brodzika dla dzieci,
- Nr SB/104222/08/2024 z dnia 30.08.2024 r., Nr SB/110346/09/2024 z dnia 13.09.2024 r., Nr OL-LBW.9051.1.862/n/n.2024 z 16.09.2024 r., Nr 1015 z dnia 17.09.2024 r. - niecka wanny jacuzzi,
- Nr SB/104362/08/2024 z dnia 30.08.2024 r., Nr SB/110345/09/2024 z dnia 13.09.2024 r., Nr SB/110671/09/2024 z dnia 16.09.2024 r., Nr OL-LBW.9051.1.860/n/n.2024 z dnia 16.09.2024 r., Nr 1013 z dnia 17.09.2024 r., Nr SB/114542/09/2024 z dnia 23.09.2024 r. - niecka basenu rekreacyjnego
- Nr SB/106811/09/2024 z dnia 05.09.2024 r., Nr SB/113890/09/2024 z dnia 20.09.2024 r., Nr OL-LBW.9051.1.863/n/n.2024 z dnia 16.09.2024 r., Nr 1020 z dnia 17.09.2024 r. - system cyrkulacji basenu sportowego,
- Nr SB/106809/09/2024 z dnia 05.09.2024 r., Nr OL-LBW.9051.1.865/n/n.2024 z 16.09.2024 r., Nr 1018 z dnia 17.09.2024 r., Nr SB/113888/09/2024 z dnia 20.09.2024 r. - system cyrkulacji brodzika dla dzieci,

- Nr SB/106812/09/2024 z dnia 05.09.2024 r., Nr SB/113891/09/2024 z dnia 20.09.2024 r., OL-LBW.9051.1.866/n/n.2024 z dnia 16.09.2024 r., Nr 1019 z dnia 17.09.2024 r. - system cyrkulacji wanny jacuzzi,
- Nr SB/106807/09/2024 z dnia 05.09.2024 r., Nr SB/110770/09/2024 z dnia 16.09.2024 r., Nr OL-LBW.9051.1.864/n/n.2024 z dnia 16.09.2024 r., Nr 1017 z dnia 17.09.2024 r., Nr SB/114548/09/2024 z dnia 23.09.2024 r. - system cyrkulacji basenu rekreacyjnego,
- woda doprowadzana na pływalnię - Nr 1009 z dnia 7.09.2024 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze dokonał bieżącej oceny jakości wody.


Wyniki wskazują, że woda w nieckach basenowych i z systemów cyrkulacji w Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Jednocześnie informuje, że stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 36°C/1ml wody, mętności i chloroformu w wodzie z systemu cyrkulacji basenu rekreacyjnego, mętności z systemu cyrkulacji brodzika dla dzieci, wanny jacuzzi, basenu sportowego, chloru wolnego w niecce basenu sportowego, basenu rekreacyjnego oraz chloroformu w niecce basenu rekreacyjnego. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze zobowiązał Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze do przeprowadzenia działań naprawczych w trybie natychmiastowym.

W dniu 20.09.2024 r. i 23.09.2024 r. przedłożono wyniki badań wody z powyższych systemów cyrkulacji i niecek basenowych (sprawozdanie Nr SB/113888/09/2024, Nr SB/113890/09/2024, Nr SB/113891/09/2024, Nr SB/113889/09/2024 z dnia 20.09.2024 r., Nr SB/114548/09/2024, SB/114542/09/2024 z dnia 23.09.2024 r.).

W wyniku analizy sprawozdania Nr SB/113889/09/2024 z dnia 20.09.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze zauważa podwyższoną zawartość chloru wolnego w niecce basenu sportowego (wynik: 0,69 mg/l, norma: 0,3-0,6 mg/l – „⁴⁾W sytuacji przekroczenia norm wskaźników mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo dużego obciążenia niecki kąpiących się możliwe jest krótkotrwałe podwyższone stężenia chloru wolnego do wartości nie większej niż 3 mg/l”). Biorąc powyższe pod uwagę zobowiązuje Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze do podjęcia działań zmierzających do utrzymania zawartości chloru wolnego w niecce basenu sportowego na poziomie zgodnym z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.



p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PRZYSUSZE

mgr inż. Jolanta Wilk

Otrzymuje:

1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Starosta Przysuski, Al. Jana Pawła II 10; 26-400 Przysucha (e-mail: starostwo@przysucha.pl).
2. Strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-przysucha.