



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MILICZU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W MILICZU

ul. Armii Krajowej 5, 56-300 Milicz, e-mail: psse.milicz@sanepid.gov.pl

tel. 71 38 40 200 REGON: 930963550 NIP: 916-11-90-507

Milicz, dnia ⁰²..... grudnia 2022 r.

HK.9020.1.2.89.2022.BK


**KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W MILICZU**

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu Brzezina Sułowska w miejscowości Brzezina Sułowska, Dunkowa, Piotrkosice, Piękocin, Piękocinek, Węgrzynów, Słaczno, Sulimierz, Sułów, Miłosławice, Łąki, Ruda Sułowska, Grabówka, Olsza, Baranowice, Brzezina Sułowska – Gajówka, Brzezina Sułowska – osada, Łąki – Gajówka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miliczu informuje, że w badaniach wody z wodociągu Brzezina Sułowska zaopatrującego miejscowości Brzezina Sułowska, Dunkowa, Piotrkosice, Piękocin, Piękocinek, Węgrzynów, Słaczno, Sulimierz, Sułów, Miłosławice, Łąki, Ruda Sułowska, Grabówka, Olsza, Baranowice, Brzezina Sułowska – Gajówka, Brzezina Sułowska – osada, Łąki – Gajówka w gminie Milicz, powiat milicki, stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej żelaza.

Może to powodować pogorszenie wyglądu i smaku wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miliczu stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),



Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Miliczu
mgr Rafał Nowak