



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.403.2023

22 GRU. 2023  
Słupsk, dnia .....

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 140.HK.2023**

dla indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego  
budynki Technikum Leśnego w Warcinie

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody analizy sprawozdań z badań wykonanych w 2023 r. zgodnie z harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości do spożycia przez zaopatrującego Technikum Leśne w Warcinie im. prof. Sokołowskiego, Warcino 1, 77-230 Kępice z przedmiotowego urządzenia wodociągowego

**stwierdza**

warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego budynku Technikum Leśnego w Warcinie.

Sprawozdania z badań jakości wody wykazują utrzymujące się od 19.09.2023 r. przekroczenia wartości parametrycznych mętności. Zarządca urządzenia wodociągowego w dniu 06.10.2023 r. przedstawił pismo opisujące podjęte i planowane działania naprawcze które planuje zakończyć w terminie do 31.12.2024 r. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku wydał decyzję administracyjną Nr 60.HK.2023 z dnia 24.10.2023 r.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego, zaopatrującego miejscowość budynku Technikum Leśnego w Warcinie jest warunkowo przydatna do spożycia ze względu na przekroczenie wartości parametrycznej mętności określonych w załączniku nr 1, część C, tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupsku  
z up. **Włodzimierz Sławny**

Z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują (elektronicznie):

1. Burmistrz Kępice

Do wiadomości:

1. Technikum Leśne w Warcinie im. prof. Sokołowskiego
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

---

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku**

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>