



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PARCZEWIE**

21-200 Parczew, ul. Piwonia 54
tel. 83 354-23-29, fax. 83 354-13-10
email: psse.parczew@sanepid.gov.pl,
<https://www.gov.pl/psse-parczew>

Parczew, dnia 11.07.2022r.

ONS-HK.903.1.78.2021

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi –
wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Rudno**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r., poz. 2028), § 21 ust.1 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.) oraz po analizie wyników badań zawartych w sprawozdaniach:

- Nr SB/13686-13688/02/2022 z dnia 16.02.2022r., nr próbek: 019126-019127/02/2022 i 019142/02/2022
- Nr LAB.PW-W-905/192/2022 z dnia 24.06.2022r., nr próbek: PW/350/WD/abc/W i PW/351-352/WD/b/W
- Nr 9091/06/22 i Nr 9093/06/22 z dnia 30.06.2022r., nr próbek: 8881-8882/1-1/2183/06/22

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu
zbiorowego zaopatrzenia Rudno**

U Z A S A D N I E N I E

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie na podstawie czynności związanych z nadzorem sanitarnym nad jakością wody, analizy wyników badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego stwierdził przekroczenie parametru tj. *ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C* (próbka nr PW/347/WD/abc/W pobrana w dniu 21.06.2022 r.). W zakresie przebadanych pozostałych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).

Po przeprowadzonym natychmiastowym chlorowaniu oraz płukaniu przyłącza wodociągowego przez administratora, ponownie pobrano próbki wody do badań w dniu 27.06.2022 r., w których nie stwierdzono przekroczeń mikrobiologicznych (próbki nr 8881-8882/1-1/2183/06/22).

Przekroczenie miało charakter punktowy i incydentalny. *Podwyższenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Jednak obecność tych bakterii wskazuje na niewłaściwe procesy zachodzące w urządzeniach wodociągowych m.in. powstawanie znacznych ilości biofilmu.*

Po rozważeniu stopnia bezpieczeństwa dla konsumentów PPIS w Parczewie postanowił jak wyżej.

Ocenę jakości wody z w/w wodociągu PPIS w Parczewie wydał celem poinformowania o jakości wody jej konsumentów, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 r., poz. 2028).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań z w/w sieci wodociągowej.