

Komunikat z dnia 17.10.2024 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie informuje, że w próbach wody przeznaczonej do spożycia, **pochodzącej z wodociągu w Bolesławcu** (zaopatrującego miejscowości: Bolesławiec, Chotyń, Podbolesławiec, część Kol. Bolesławiec-Chróścina), pobranej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej do badań laboratoryjnych w dniu 15.10.2024 r., w ramach sprawdzenia wykonania działań naprawczych, stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego.

Woda nadaje się warunkowo do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Wodę przed użyciem do spożycia, przygotowywania napojów, sporządzania potraw, mycia owoców i warzyw, mycia zębów, kąpieli noworodków i niemowląt oraz osób z obniżoną odpornością, należy poddać przegotowaniu.

Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej 2 minuty.


Woda z kranu nadaje się na potrzeby gospodarcze

(do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

W związku z powyższym producenta ww. wody zobowiązano do wdrożenia działań naprawczych na tym wodociągu.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieruszowie

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wieruszowie**

mgr inż. Karolina Krawczyk-Borowiec