



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2  
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637  
e-mail: [psse.ryki@sanepid.gov.pl](mailto:psse.ryki@sanepid.gov.pl);  
<https://www.gov.pl/web/psse-ryki>

Ryki, dnia 16.02.2023 r.

ONS-HK.903.20.2023

**Komunikat nr 1  
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Zawitale**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach informuje, iż dnia 16.02.2023 r. wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Zawitale.

W ramach nadzoru sanitarnego w dniu 14.02.2023 r. zostały pobrane próbki wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Zawitale. W dwóch badanych próbkach stwierdzono przekroczenie wskaźników mikrobiologicznych wody tj. obecność bakterii grupy coli w ilości 1-2 jtk/100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu parametrów: Escherichia coli i Enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach nałożył na administratora wodociągu- Gminę Nowodwór, obowiązek przeprowadzenia natychmiastowych, skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody do jakości odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

W związku z możliwością prowadzenia dezynfekcji wody jej jakość organoleptyczna może tymczasowo ulec pogorszeniu, osoby z obniżoną odpornością oraz rodzice niemowląt i małych dzieci powinni zachować ostrożność.

W przypadku zmiany sytuacji w zakresie jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach wyda stosowny komunikat.

Wodociąg zaopatruje ok.953 mieszkańców z miejscowości: Zawिताła, Borki, Lendo Wielkie, Niedźwiedz, Przestrzeń, Zielony Kąt.

Produkcja wody wynosi średnio ok. 181 m<sup>3</sup>/dobę.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Rykach  
  
Grażyna Rybak