



Z istn. tablicy rozdzielczej TBM - YDY2o 5x6 do R-PC

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY

NR	POMIESZCZENIE	POW.
i01	POM. GOSP.OD.	9,54
i02	POM. GOSP.OD.	46,32
i03	KOTLOWNIA	10,24
RAZEM		66,10

- LEGENDA:**
- 1- JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA POWIETRZNEJ POMPY CIEPŁA
 - 1A- JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA POWIETRZNEJ POMPY CIEPŁA
 - 2- BUFOR CIEPŁA O POJ. 200L
 - 3- PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY O POJ. 500L
 - 4- ISTN. KOCIOŁ STAŁOPALNY
 - 5- ISTN. ROZDZIELACZE C.O.

Listwa zaciskowa modułu komunikacyjnego pomiędzy jednostkami
 Listwa zaciskowa jednostki zewnętrznej
 czujka temperatury zewnętrznej
 przewód do czujki LTYCY 2x0,75

Listwa zaciskowa modułu komunikacyjnego pomiędzy jednostkami
 Listwa zaciskowa przepływowego podgrzewacza wody
 Listwa zaciskowa regulatora pompy ciepła

OBSAŚNIENIA:

PROJEKTOWANE KORYTKO KABLOWE KK-50H42

ISTN. I PROJEKTOWANA SZYNA WYRÓWNAWCZA Fe/Zn 25x4

JEDNOSTKI ZEWN. I WEWN. ORAZ RURIOCIĄGI TECHNOLOGICZNE

PODŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEJ I PROJEKTOWANEJ SZYNY

WYRÓWNAWCZEJ PRZEWODEM LgY2o-6 prowadzonym w/korytka

PRZEWÓD KOMUNIKACYJNY LTYCY 3x0,14 prowadzony w/korytka

OCHRONA OD PORAŻENI:
 SAMOCZYNNIE SZYBKIE
 WYŁĄCZENIE ZASILANIA
 wg PN-HD 60364-4-41:2009

TEMAT: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU GRZEWCZEGO W ISTN. LEŚNICZÓWCE, GRZYŻYNA GM. BYTNICA DZIAŁKA NR EWID. 283/22		Nr rysunku E1	
INWESTOR: NADLEŚNICTWO BYTNICA, BYTNICA 160, 66-630 BYTNICA		Skala 1:50	
NAZWA: RZUT PIWNIC- INSTALACJE ELEKTRYCZNE I WYRÓWNAWCZE		Data: 03.2021	
PROJEKTANT: Inż. JUCHAN ŁYCHMUS		PODPIS	
UPRAWNIENIA 154 / 78 / Zg			