

HKN.9011.100.1.2022

### OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn.zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)
- § 21 i 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 230/OsM, 231/OsM z poboru próbek wody dokonanego w dniu 28.06.2022 r. z **wodociągu o produkcji 100 - 1000 m<sup>3</sup>/d Przyborowie:**

- Przyborowie 30 (kran w kuchni)
- Przyborowie 32 (kran w kuchni)

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody nr sprawozdań: HKL.9052.1214.2022, HKL.9052.1215.2022 z dnia 01.07.2022 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej  
stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**  
z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d Przyborowie  
zarządzanego przez Gminę Wąsewo

### **Uzasadnienie**

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu *o produkcji 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d Przyborowie* stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W próbkach stwierdzono podwyższoną barwę wody. Z uwagi na akceptowalność barwy przez konsumentów (brak skarg oraz interwencji) stwierdzono jak powyżej.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Ostrowi Mazowieckiej  
*Magdalena Kaczmarek*

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Wąsewo ul. Zastawska 13; 07-311 Wąsewo

Do wiadomości:

1. Aa