



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Ełk, dnia 23.06.2023 r.

ZP.2720.1.O.2023.1

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w **trybie podstawowym bez negocjacji o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019** – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI REACT-EU, Działania 11.3 *Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia* na realizację Projektu pn. **„Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania” dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POLiŚ na lata 2014-2020) na dostawę mebli laboratoryjnych wraz z montażem dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ełku.**

Ogłoszenie nr **2023/BZP 00270148/01** z dnia 2023-06-21

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ełku zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) udziela wyjaśnień na przesłane zapytanie dotyczące treści SWZ wyżej wymienionego postępowania.

1. Czy Zamawiający uzna dokument jako równoważny na potwierdzenie grubości powłoki epoksydowej, sprawozdanie z badań wystawione przez laboratorium akredytowane w tym zakresie wykonane zgodnie z normą PN-EN 2808:2020-01” Farby i lakiery – Oznaczenie grubości powłok”, który potwierdza wymaganą przez Zamawiającego grubość powłoki epoksydowej powyżej 200 um.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający uzna dokument jako równoważny.

Zatwierdził:

/podpis elektroniczny/