

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967  
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl  
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl  
www.gov.pl/web/psse-konin  
/PSSE-Konin/skrytka

ul. Stanisława Staszica 16  
62-500 Konin  
NIP 6651743952  
REGON 000778188-00024  
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.893.2023

Konin, dnia 20 września 2023 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Sikorskiego 6  
62-560 Skulsk**

## **OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY w wodociągu publicznym Rakowo, gm. Skulsk**

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr W-688-S/2023 z dnia 07.07.2023 r., Nr W-855-S/2023 z dnia 24.08.2023 r., Nr W-1028-1031/2023 z dnia 07.09.2023 r., Nr W-1050/2023 z dnia 09.09.2023 r., Nr W-1085-1086/2023 z dnia 14.09.2023 r. wszystkie wykonane przez OL PSSE w Koninie

### **stwierdza**

że woda pobrana w ramach kontroli wewnętrznej w dniach 06.07.2023 r., 23.08.2023 r. oraz w ramach kontroli urzędowej w dniach 04.09.2023 r., 07.09.2023 r., 12.09.2023 r. z sieci wodociągu publicznego Rakowo, gm. Skulsk.

- spełnia w badanym zakresie wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- nie wystąpiły okoliczności, które zobowiązywałyby przedsiębiorcę do podejmowania działań naprawczych.

Przekroczenie mikrobiologiczne w zakresie liczby bakterii grupy coli wystąpiło tylko w jednym punkcie zgodności, które dotyczyło wyłącznie zanieczyszczenia sieci wewnętrznej budynku mieszkalnego, pozostałe badania wykonane na sieci wodociągu publicznego Rakowo, gm. Skulsk nie wykazały nieprawidłowości.

.....  
Podpis PPIS w Koninie

#### **Otrzymują:**

1. Adresat
2. Wójt Gminy Skulsk  
/GMINA-SKULSK/SkrytkaESP
3. a/a