

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Skierniewicach

z dnia 12.12.2024 r.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu Dębowa Góra

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Dębowej Górze zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Strobów (odbiorcy przy drodze gminnej Balcerów-Strobów oraz przy drodze powiatowej w kierunku Dębowej Góry od nr porządkowego Strobów 26), Rzymiec (cała wieś), Ludwików (cała wieś), Dębowa Góra (poza odbiorcami przy drodze powiatowej od strony Nowych Rowisk do numeru Dębowa Góra 49), Balcerów (odbiorcy od nr 17A do końca wsi) stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne, tj. obecność bakterii grupy coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h.

Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Woda warunkowo nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Skierniewicach

z up. mgr Dorota Rosińska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach