

KABEL TYPU YAKY 4x150mm<sup>2</sup> WYPIĄĆ Z ISTN. ZŁĄCZA ZK1 DZ. NR 179 I WPROWADZIĆ DO PROJ. SZAFY KABLOWEJ TYPU SKP3-1P. NASTĘPNIE NALEŻY WYKONAĆ POŁĄCZENIE POMIĘDZY POWYŻSZYMI ZŁĄCZAMI KABELEM TYPU NAY2Y-J 4x150mm<sup>2</sup>. DŁ. TRASY 3m/KABLA 6m; GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA - 0,7m

ISTN. STACJA 15/0,4kV NR 09-5622 "RDP" DZ. NR 171/1


MAPA ZASADNICZA  
SKALA 1:500

Identyfikator materiału zasobu P.3217.2022.560. Licencja nr PODGIK.6642.1.217.2023\_3217\_CL2

Data wykonania kopii 2023-04-12

gmina Wałcz - Miasto  
obręb 0001 M.Wałcz  
Starosta Wałecki

A110APS  
(metoda wykopu otwartego)  
2,0m





PROJEKTOWANA SZAFKA KABLOWA TYPU SKP3-1P, DZ. NR 179

ISTN. ZŁĄCZE KABLOWE TYPU ZK1, DZ. NR 179 PRZY ELEWACJI BUDYNKU

Warunki przyłączenia nr 6937/2023/OD5/ZR9 z dnia 08.02.2023r.  
P=40kW, 3-f



Enea Serwis Sp. z o.o.  
Gronówko 30, 64-111 Lipno

<p>Investor: ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Wałcz ul. Bydgoska 122, 78-600 Wałcz</p>	<p>Branża: elektryczna</p>	<p>Data: 04.2023r.</p>	<p>Skala: 1:500</p>
<p>Adres obiektu: dz. nr 179, obręb 0001 M.Wałcz, m. Wałcz, ul. Kołobrzeska 33, gm. Wałcz - Miasto</p>	<p>Projektował: mgr inż. Dawid Giese Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid.: WKP/0202/PW0E/17</p>		
<p>Nazwa zadania: Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego nN=0,4kV dla zasilania stacji ładowania pojazdów w m. Wałcz, ul. Kołobrzeska, dz. nr 179</p>	<p>Opracował: mgr inż. Dawid Giese</p>		
<p>Tytuł: Trasa przyłącza kablowego nN=0,4kV wraz z lokalizacją szafy kablowej</p>	<p>Nr projektu: 2303/09/ES</p>	<p>Nr rys.: E-1</p>	