

Dokumenty wymagane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych z oddawaniem obiektów do użytkowania

1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy pełnomocnictwo – w przypadku zastępstwa.
2. Decyzja o pozwoleniu na budowę (w przypadku decyzji zamiennych – komplet decyzji).
3. Projekty budowlane stanowiące załącznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę (podczas czynności wymagane egzemplarze z oryginalnymi pieczętkami i uzgodnieniami rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – jeśli jest wymagane).
4. Kserokopia „Warunków ochrony przeciwpożarowej” z projektu budowlanego wraz z opisem technicznym.
5. Oświadczenia kierownika budowy, w tym branże elektryczna i sanitarne o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, oraz ewentualny zakres nieistotnych odstępstw w stosunku do projektu budowlanego.
6. Dziennik budowy.
7. Protokoły z wewnętrznych prób sprawności technicznej i skuteczności działania oraz odbiorów technicznych urządzeń (instalacji) mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe zastosowane w obiekcie, w tym m.in. dla:
 - hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i zaworów hydrantowych,
 - instalacji elektrycznych w zakresie przeciwpożarowego wyłącznika prądu i zasilania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych,
 - systemu oddymiania lub zabezpieczającego przed zadymieniem,
 - systemu sygnalizacji pożarowej wraz z urządzeniami wchodzącymi w jego skład,
 - oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w zakresie pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego wg PN-EN 1838 oraz czasu działania,
 - przeciwpożarowych klap odcinających,
 - protokół z rozruchu systemu detekcji gazu.
8. Protokoły z przeprowadzonych pomiarów urządzeń (instalacji) mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe zastosowane w obiekcie, w tym m.in. dla:
 - instalacji odgromowej – metrykę urządzenia ze szkicem punktów pomiarowych i pomiary rezystancji uziomów,
 - instalacji elektrycznej (z pomiarów oporności izolacji przewodów oraz ochrony przeciwporażeniowej),
 - instalacji kominowej (w zależności od rodzaju spalania paliwa),
 - wentylacji mechanicznej (poprawności zadziałania, skuteczności wentylacji),
 - protokół z próby szczelności instalacji gazowej,
 - decyzje UDT zezwalające na eksploatację urządzeń ciśnieniowych wraz z księgami rewizyjnymi tych urządzeń.
9. Protokoły zabezpieczeń przeciwpożarowych (jeżeli takie zastosowano w obiekcie):
 - przejść instalacji elektrycznej przez ściany i stropy oddzieleń ppoż. oraz inne ściany i stropy o odporności ogniowej co najmniej EI 60,
 - przepustów instalacyjnych (m.in. z PCV) przez ściany i stropy oddzieleń ppoż. oraz inne ściany i stropy o odporności ogniowej co najmniej EI 60,
 - obudowy kanałów wentylacji i obudowy tranzytów kanałów wentylacji mechanicznej przechodzących przez pomieszczenia, których nie obsługują.
10. Wymagane prawem aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia na wyroby zabudowane w ramach inwestycji, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe:
 - drzwi i bramy ppoż., drzwi dymoszczelne,
 - elementy oddzieleń pożarowych,
 - klapy pożarowe do kanałów wentylacyjnych,

- bramy pożarowe z osprzętem (czujki, centralki, przyciski, kable zasilające),
- materiały zastosowane do zabezpieczenia przejść instalacyjnych przez oddzielenia pożarowe,
- elementy systemów oddymiania,
- hydranty wewnętrzne,
- opraw awaryjnych oświetlenia ewakuacyjnego,
- elementy systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
- stałych urządzeń gaśniczych,
- elementy wyposażenia i wystroju wnętrz.

UWAGA:

Mogą być wymagane inne dokumenty nie ujęte w powyższym spisie z uwagi na specyfikę i przeznaczenie obiektu zgłoszonego do „odbioru”.