

HK.N.9011.19.2.2023

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn.zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.)
- § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 483/OsM z poboru próbek wody dokonanego w dniu: 14.12.2022 r. z **wodociągu o produkcji 100 – 1000 m³/d Jelonki:**

- Jelonki 16 (kran w kuchni)
- Jelonki 31 (kran na zapleczu)

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody nr sprawozdań: HKL.9052.2732.2022, HKL.9052.2733.2022 z dnia 19.12.2022 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej

stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**

z wodociągu o produkcji 100 - 1000 m³/d Jelonki

zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Rolniczych sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu *o produkcji 100 - 1000 m³/d Jelonki* stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W próbkach stwierdzono występowanie nieakceptowalnego zapachu wody (zapach roślinny). Ze względu na to, że zapach ten jest zapachem z grupy naturalnych oraz z uwagi na akceptowalność tego zapachu przez konsumentów wody (brak skarg oraz interwencji) stwierdzono jak powyżej.

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ostrowi Mazowieckiej

Renata Malec

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka ul. gen. Władysława Sikorskiego 5; 07-300 Ostrów Mazowiecka
2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Rolniczych sp. z o.o. ul. Wileńska 117; 07-300 Ostrów Mazowiecka

Do wiadomości:

1. Aa