

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KONINIE

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967  
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl  
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl  
www.gov.pl/web/psse-konin  
/PSSE-Konin/skrytka

ul. Stanisława Staszica 16  
62-500 Konin  
NIP 6651743952  
REGON 000778188-00024  
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.1238.2022

Konin, dnia 30 grudnia 2022 r.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  
ul. Konińska 78  
62 – 570 Rychwał**

## OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:

1) sprawozdania z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

➤ wykonywanych w ramach nadzoru urzędowego:

- przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdań: Nr W-258/2022 z dnia 29.03.2022 r., Nr W-973-976/2022 z dnia 23.09.2022 r., Nr W-1041-1042/2022 z dnia 03.10.2022 r., Nr W-1331-1334/2022 z dnia 07.12.2022 r.,
- przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu wg sprawozdań Nr N/731/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 28.03.2022 r.,

➤ wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej:

- przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdań: Nr W-43-S/2022 z dnia 24.01.2022 r., Nr W-121-S/2022 z dnia 14.02.2022 r., Nr W-338-S/2022 z dnia 15.04.2022 r., Nr W-518-S/2022 z dnia 27.05.2022 r., Nr W-640-643-S/2022 z dnia 24.06.2022 r., Nr W-661-S/2022 z dnia 27.06.2022 r., Nr W-701-S/2022 z dnia 08.07.2022 r., Nr W-848-S/2022 z dnia 22.08.2022 r., Nr W-1084-S/2022 z dnia 31.10.2022 r., Nr W-1190-S/2022 z dnia 24.11.2022 r., Nr W-1214-S/2022 z dnia 30.11.2022 r., Nr W-1306-S/2022 z dnia 21.12.2022 r., Nr W-1309-1312-S/2022 z dnia 21.12.2022 r.,

2) analizę podejmowanych działań naprawczych,

3) prowadzony nadzór oparty na § 20 cytowanego na wstępie rozporządzenia



## STWIERDZA

### że woda z wodociągu publicznego Rychwał

- w okresie od 21 listopada 2022 r. do 4 grudnia 2022 r. odbiegała w zakresie parametru mangan
- w okresach od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. w pozostałym badanym zakresie spełniała wymagania określone w załącznikach 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z przekroczeniami parametru mangan Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w dniu 09.12.2022 r. wystosował pismo do przedsiębiorcy o podjęcie działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań w zakresie parametru mangan. Podjęto działania naprawcze polegające na intensywnym płukaniu sieci, co ostatecznie skutkowało doprowadzeniem jakości wody w sieci do wymagań rozporządzenia. Przekroczenia manganu występują wyłącznie na Stacji Uzdatniania Wody na poziomie 80 µg/l.

.....  
Podpis PPIS w Koninie

#### Otrzymują:

1. Adresat.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Rychwał  
e-PUAP: /ugmrychwal/SkrytkaESP
3. a/a.

MJ