



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIERZYNI**

Kościerzyna, dnia 11.03.2024 r.

SHK.9022.1.127.2024.PS

**Wójt Gminy Stara Kiszewa
ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa**

**Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na
terenie gminy Stara Kiszewa w 2023 roku.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294) dokonał oceny obszarowej jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Stara Kiszewa w 2023 r.

Nadzorem sanitarnym objęto **5 urządzeń wodnych** w tym **3** wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Spośród nadzorowanych wodociągów **2** zakwalifikowane są w grupie wodociągów produkujących od 100-1000 m³ wody na dobę natomiast **3** wodociągi w grupie wodociągów produkujących <100 m³ wody na dobę. Mieszkańcy gminy Stara Kiszewa zaopatrywani byli w wodę do spożycia produkowaną przez:

Podmioty zaopatrujące w wodę do spożycia na terenie gminy Stara Kiszewa:

1. Komunalny Zakład Budżetowy Stara Kiszewa - wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Chwarznie, Kobylu i Starych Polaszkach, zaopatrujące **5291 osoby**, produkujących wodę w ilości **699,2 m³/d**. Woda z powyższych urządzeń poddawana jest uzdatnianiu:
 - wodociąg Chwarzno – aeracja, odżelazianie, odmanganianie,
 - wodociąg Kobyle – aeracja, odżelazianie, odmanganianie
 - wodociąg Stare Polaszki – aeracja, odżelazianie, odmanganianie
2. Bar „Drewutnia” w Olpuchu - wodociąg o produkcji wody **0,2 m³/d**, zaopatrujący w wodę Bar „Drewutnia” i budynek mieszkalny w Olpuchu - **3 osoby**
3. Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie – wodociąg o produkcji wody **5 m³/d**, zaopatrujący w wodę tymczasowo **72 osoby**

Wodociągi te zaopatrywały w wodę ogółem **5294** stałych mieszkańców gminy Stara Kiszewa.

W 2023 r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Kościerzynie i kontroli wewnętrznej realizowanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz inne podmioty dostarczające lub wykorzystujące wodę z indywidualnych ujęć pobrano do badań laboratoryjnych ogółem **25 próby wody**.

Woda badana była w zakresie:

- oznaczanych parametrów grupy A tj.: mętność, barwa, pH, przewodność, zapach, smak, bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C,
- oznaczanych parametrów grupy B tj.: mętność, barwa, pH, przewodność, zapach, smak, amonowy jon, azotany, azotyny, aluminium, mangan, żelazo, antymon, arsen, benzo(a)piren, bor, chrom, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, ΣTrichloroetenu i tetrachloroetenu, ΣWWA, ΣTHM, chlorek winylu, cyjanki, 1, 2- dichloroetan, pestycydy, Σpestycydów, benzen, chlorki, siarczany, sól, utlenialność z KMnO₄, twardość, magnez, akrylamid, epichlorohydryna, bromiany, bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, Enterokoki.

Woda z urządzeń wodnych poddawana była badaniu w ramach prowadzenia nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej w zakresie oznaczanych parametrów grupy A oraz parametrów grupy B zgodnie z ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kościerzynie harmonogramem pobierania próbek wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w punktach zgodności w roku 2023 stwierdził przekroczenia następujących parametrów:

a) wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w Kobylu

- Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h

Spośród 8 pobranych prób w 1 stwierdzono przekroczenie ww. parametru. Powtórne badanie nie potwierdziło przekroczenia. PPIS w Kościerzynie ocenił wodę jako przydatną do spożycia.

W pozostałych wodociągach zbadane parametry wody spełniają wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

W ciągu roku nie odnotowano żadnych zgłoszeń o niepożądanych reakcjach związanych ze spożyciem wody z powyższych wodociągów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał na ww. wodociągi oceny o przydatności wody do spożycia przez ludzi, które przekazywane były poszczególnym podmiotom i Wójtowi Gminy.

Oceny jakości wody były dostępne na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościerzynie (www.gov.pl/web/pkse-koscierzyna).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kościerzynie
Grażyna Greinke

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Stara Kiszewa, ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa (ePUAP)

Do wiadomości (wysłano pocztą elektroniczną):

1. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk
2. Główny Inspektor Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa
3. Prezes Wód Polskich, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa
4. a/a