




### K O M U N I K A T N R 3

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

**z indywidualnego ujęcia wody dla AFRODYTA SPA (gm. Ośno Lubuskie)**  
**zaopatrującego: cały pensjonat Afrodyta Spa & Wellness Resort**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranej z punktów zgodności ustalonych przez administratora ww. indywidualnego ujęcia wody, stwierdza ponadnormatywną zawartości związków fizykochemicznych **żelaza**. Przekroczenia ww. parametru żelaza nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów mogą natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. barwę, mętność oraz smak i zapach wody. **Woda nadaje się do picia oraz na potrzeby gospodarcze.**

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).



Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Słubicach  
*[Signature]*  
mgr inż. Krzysztof Łobrowolski