

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757)
- § 21 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 377/OsM z poboru próbek wody dokonanego w dniu 26.08.2024 r. przez pracowników PSSE w Ostrowi Mazowieckiej z **wodociągu o produkcji 100 – 1000 m³/d Brok:**

- Brok pl. Kościelny 6 (kran w pomieszczeniu sanitarnym)

oraz na podstawie uzyskanego wyniku badań próbki wody nr sprawozdania: HKL.9052.1771.2024 (częstkowe) z dnia 28.08.2024 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej
stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**
z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m³/d Brok
zarządzanego przez Gminę Brok

**Warunkiem przydatności wody do spożycia jest jej uprzednie gotowanie przez minimum 2 minuty.
Przegotowania wymaga też woda do: mycia zębów, przygotowania posiłków, mycia spożywanych surowo
owoców i warzyw.**

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m³/d Brok stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W próbce: HKL.9052.1771.2024 stwierdzono obecność bakterii grupy coli – 5 jtk/100 ml [2;12] przy jednoczesnym braku obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków i po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów stwierdzono jak powyżej.

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ostrowi Mazowieckiej
Renata Malec

Otrzymuje:

1. Gmina Brok, Plac Kościelny 6, 07-306 Brok

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Sielska 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka
2. Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka
3. Aa

Sporządził: Milena Domalewska, tel. 296440680 w. 48