


KG – kocioł gazowy kondensacyjny 60 kW
CWU1 – pojemnościowy podgrzewacz wody CWU V = 250 litrów, Pnom. = 6 bar
SUW – stacja uzdatniania wody 1,5 m3/h
M1 – manometr M100 0,6MPa
T1 – termometr
ZO – zawór odcinający
FS – filtr siatkowy
O – odpowietrznik automatyczny
ZZ – zawór zwrotny
ZZA – zawór zwrotny antyskażeniowy
S1 – sprzęgło hydrauliczne 95kW
NW1 – naczynie wzbiorcze do c.o. 50 litrów, 6 bar, 70 st. C
NW2 – naczynie wzbiorcze do cwu. 25 litrów, 10 bar, 70 st. C
ZB1 – zawór bezpieczeństwa c.o. 3/4", P otw. = 3,0 bar, DN20
ZB2 –zawór bezpieczeństwa cwu.. 3/4", P otw. = 6,0 bar, DN20
ZR1 – zawór trójdrogowy regulacyjny mieszający DN25 z napędem
ZR2 – zawór trójdrogowy regulacyjny mieszający DN32 z napędem
PO1 – pompa obiegu kotłowego, V = 3,5 m3/h, H = 1,2 mH20
PO2 – pompa obiegu c.t., V = 0,44 m3/h, H = 1,5 mH20
PO3 – pompa obiegu c.o., V = 0,76 m3/h, H = 2,3 mH20 – budynek nowy
PO4 – pompa obiegu c.o., V = 1,76 m3/h, H = 3,5 mH20 – budynek istn.
PO5 – pompa obiegu cwu, V = 0,58 m3/h, H = 1,5 mH20
PO6 – pompa cyrkulacyjna cwu, V = 0,6 m3/h, H = 1,2 mH20

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | ATRIUM STUDIO pracownia projektowa | ATRIUM STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA JACEK NOWAKOWSKI<br>UL. ZA CYTADELĄ 5, 61-663 POZNAŃ | | | | | |
| INWESTOR: | | GOSPODARSTWO LEŚNE - LASY PAŃSTWOWE; NADLEŚNICTWO SIERAKÓW,<br>BUCHARZEWO 153, 64-410 SIERAKÓW | | | | | |
| INWESTYCJA: | BUDOWA (NOWEJ) CZĘŚCI BUDYNKU Z SALĄ KONFERENCYJNĄ W BUDYNKU SIEDZIBY NADLEŚNICTWA SIERAKÓW W BUCHARZEWIE | | | | | | |
| LOKALIZACJA / DZIAŁKA: | BUCHARZEWO 153, 64-410 SIERAKÓW, DZIAŁKA nr 327/5 obręb BUCHARZEWO OBSZAR WIEJSKI,<br>GMINA SIERAKÓW, POWIAT MIĘDZYCHODZKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE | | | | | | |
| BRANŻA: | SANITARNA | SPECJALNOŚĆ / NR UPRAWNIEŃ | | | | PODPIS | |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Adam Masłowski | uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń | WKP/0350/POOS/12 | | | | |
| | | | | | | | |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Bartłomiej Kowalówka | uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń | WAM/0027/POOS/03 | | | | |
| SPRAWDZIŁ: | | | | | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU: | SCHEMAT KOTŁOWNI GAZOWEJ | | | | | | |
| STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY | DATA : | 11.2019 | SKALA : | 1 : 100 | NR RYSUNKU : | S-4.3 |

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.