



Znak: WZPS-2.983.9.2024.JL
Szczecin, 18 listopada 2024 r.

Pan
Mariusz Urbanowicz
Prezes Zarządu
Sanatorium Uzdrowiskowe
Dukat Medical Spa
ul. Wydmowa 9
76-156 Dąbki

W związku z przeprowadzoną w dniu 12 września 2024 r. przez lek. Daniela Kołodziejczyka, Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 151 ze zm.) kontrolą problemową w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego pn.: Sanatorium Uzdrowiskowe „Dukat Medical Spa” w Dąbkach przekazuję na podstawie § 20 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2006 r., nr 47, poz. 346 ze zm.) niniejsze:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Ocena działalności kontrolowanego podmiotu, wynikająca z ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Działalność w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, pn.: Sanatorium Uzdrowiskowe „Dukat Medical Spa” w Dąbkach uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 151 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie **oceniam pozytywnie mimo stwierdzonych uchybień.***

* Do oceny kontrolowanego podmiotu stosuje się 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości i negatywna.

2. Opis przyczyn powstania, zakres i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

Podczas kontroli problemowej nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 529 ze zm.).

Stwierdzono następujące uchybienia w zakresie przestrzegania wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 161 ze zm.):

- brak pomieszczenia dostępnego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na wszystkich kondygnacjach,
- użytkowanie zestawu do biostymulacji laserowej niezgodne z wymaganiami i zaleceniami właściwej Polskiej Normy,
- wadliwe zamontowanie wentylacji mechanicznej wyposażonej w wyciąg dolny w kąpielach kwasowęglowych,
- brak przy niektórych wannach kąpielowych uchwytów ułatwiających pacjentowi wejście do wanny i wyjście z wanny oraz nieprawidłowo zamontowana instalacja przywoławcza.

Ww. nieprawidłowości ograniczają komfort osób niepełnosprawnych oraz zmniejszają bezpieczeństwo kuracjuszy podczas wykonywania zabiegów. Osobą odpowiedzialną za nieprawidłowości jest Pan Mariusz Urbanowicz – Prezes Zarządu kontrolowanego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego.

3. Uwagi, wnioski i zalecenia w sprawie nie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W związku z powyższym, na podstawie art. 20 ust. 3, zalecam:

- stworzenie pomieszczenia dostępnego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na każdej kondygnacji zgodnie z § 2 pkt 4 lit. e ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia,
- użytkowanie zestawu do biostymulacji laserowej zgodnie z kryteriami aktualnej Polskiej Normy zapewniającej bezpieczne korzystanie z urządzenia zgodnie z § 7 pkt 3 lit. e ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia,
- prawidłowe zamontowanie wentylacji mechanicznej wyposażonej w wyciąg dolny w kąpielach kwasowęglowych zgodnie z § 7 pkt 13 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia,
- zamontowanie przy wszystkich wannach kąpielowych uchwytów ułatwiających pacjentowi wejście do wanny i wyjście z wanny oraz prawidłowe zamontowanie instalacji przywoławczej zgodnie z § 7 pkt 8 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Zalecam, zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony

uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 151 ze zm.) usunąć stwierdzone nieprawidłowości **w terminie do 31 grudnia 2024 r.**

Jednocześnie informuję, że zgodnie z przepisem § 21 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 47 poz. 346 ze zm.) o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań, proszę zawiadomić mnie pisemnie w terminie **nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.**

Z upoważnienia

Wojewody Zachodniopomorskiego

mgr Paweł Wegner
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

Klauzula anonimizacji

A. Zakres wyłączenia: informacje pozwalające bezpośrednio lub w kontekście na identyfikację osoby fizycznej, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania itp. oraz wyłączenia ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy.

B. Podstawa prawna wyłączenia i przetwarzania: art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r.

o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. z 2022r poz. 902 – tekst jednolity) , art. 5 ust.1. lit. B oraz art.6 ust.1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

C. Osoba, która dokonała wyłączenia: Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

D. Podmiot w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności: art. 8 ust.5 w związku z art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: (osoba fizyczna, przedsiębiorca)

