



Maków Mazowiecki, dnia 10.03.2022 r.

HKN.9027.01.21.2022.BZ

Gmina Rzewnie
06-225 Rzewnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuje poniżej informacje dotyczące oceny obszarowej jakości wody za 2021 rok.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY GMINY RZEWNIE ZA 2021 ROK

Gmina Rzewnie

1. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Rzewniu

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Rzewnie, 06-225 Rzewnie
- Liczba zaopatrywanej ludności - **2093**
- Produkcja wody [m³/d] - **160,27**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2021 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2021 roku - **2** (Zapach - ≥ 1 (roślinny) nieakceptowalny, wartość parametryczna (akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian).
Działania naprawcze: płukanie sieci wodociągowej.
Skargi od konsumentów na jakość wody w tym zakresie - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2021 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2021 roku - **brak**
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2021 roku - **brak.**

Otrzymuje:

1. Gmina Rzewnie, 06-225 Rzewnie

2. aa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Łaleska-Napiórkowska

spowodowała:
B. Zimnyńska
dn. 10.03.2022r.