



Łańcut, dnia 26.04.2024r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Łańcutie**

37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 6

tel. 17-225-00-70

telefaks 17-225-00-72

poczta elektroniczna: psse.lancut@sanepid.gov.pl

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łańcutie, informuje, że w dniu 26.04.2024r. została wydana decyzja znak: PSK.9020.16.22.2024, stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu Markowa zaopatrującego w wodę miejscowość Markowa.

PPIS w Łańcutie po zapoznaniu się z raportem badań próbek wody nr DL.LHK.9052.212.2024 z dnia 25.04.2024r. pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 22.04.2024r. z wodociągu Markowa z punktu poboru: kran w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Markowej - stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294), z uwagi na ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli.

W związku z powyższym, PPIS w Łańcutie, zezwala na utrzymanie rzeczowego wodociągu w ruchu, jedynie w celu przeprowadzenia skutecznych czynności naprawczych oraz umożliwienia mieszkańcom korzystania z wody do celów socjalnych (np. splukiwania toalet) oraz porządkowych (np. mycia podłóg). Jednocześnie działając w trosce o zdrowie konsumentów PPIS w Łańcutie, informuje, że poza brakiem przydatności wody do spożycia przez ludzi, nie należy jej stosować w sposób mogący spowodować dostanie się wody do przewodu pokarmowego, m.in. w wyniku przygotowania z niej napojów i potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów. Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję, może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.



Ponowne dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi, nastąpi po uzyskaniu stosownej zgody PPIS. Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi.