



Kwidzyn, 31 marca 2021r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KWIDZYNIE**

OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ

WODOCIĄGU WANDOWO

ZA ROK 2020

NR 30/HK/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody z **wodociągu sieciowego Wandowo** wykonanych w przeciągu 2020 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei przy ul. Kwidzyńskiej 27.**

Wodociąg sieciowy Wandowo zaopatruje w wodę miejscowości: **Wandowo, Klasztorzek, Morawy, Międzylesie, Nowa Wioska, Otoczyn**- łącznie **1 309** mieszkańców.

Średnia w ciągu roku dobowa produkcja wody wynosi **145 m³/dobę**.
Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej oraz kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w roku 2020 pobrano łącznie **10** prób wody uzdatnionej, z czego **1 nie odpowiadała** wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu ze względu na przekroczenie parametru:

ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C- powyżej 300 jtk/1 ml,
wartość parametryczna – bez nieprawidłowych zmian, zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta

Badanie kontrolne po płukaniu sieci wodociągowej wykazało poprawę jakości wody. W 2020 roku pobrano także **1** próbę wody surowej (przed uzdatnieniem).

W 2020r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Wandowo.

Jakość wody nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Wandowo.

Otrzymują:

1. Pan Jerzy Godzik
Starosta Powiatu Kwidzyńskiego
ul. Kościuszki 29b
82-500 Kwidzyn
2. Pan Kazimierz Kwiatkowski
Wójt Gminy Gardeja
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja
3. a/a