



KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w GDYNI  
ul. Władysława IV 12/14, 81-353 Gdynia

Gdynia, 26 września 2024 r.

PT.2370.6.2024.5.SP

## PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA TREŚCI ORAZ ZMIANY ZAPYTANIA OFERTOWEGO PT.2370.6.2024.SP Z DNIA 23.09.2024 r.

na wykonanie zadania pn. „Słoneczne dachy w KM PSP w Gdyni” obejmującego zaprojektowanie, zakup, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o minimalnej mocy 19,72 kW posadowionej na dachu budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 Gdynia Wielki Kack (adres: 81-577 Gdynia, ul. Krzemowa 4) wraz z magazynami energii o pojemności łącznej nie mniejszej niż 18 kWh, zamontowanymi w pomieszczeniach garażowych oraz dokonanie stosownego zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej Zakładu Energetycznego, a także przeprowadzenie właściwych uzgodnień w zakresie ppoż.

### 1. Treść pytania

„Pytania do Zamawiającego W Opisie Przedmiotu Zamówienia:

Tabela. Minimalne wymagania techniczno użytkowe:

- Wymagania dla falownika

Minimalne wymogi techniczne, wskazują na rozwiązania od firmy SOLAREEDGE,

Wykonawca prosi o weryfikację parametru:

- Sprawność europejska ważona, Zamawiający wymaga jej na poziomie min. 98%,

A w falowniku SOLAREEDGE, ten parametr (sprawność europejska ważona) jest na poziomie 97,6%, a sprawność maksymalna jest na poziomie 98%

Wykonawca prosi o wskazanie prawidłowej wartości..”

### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w wierszu 40 dotyczącej wymagań dla falownika: zapis „Sprawność europejska ważona min. 98%.” zmienia na zapis „Sprawność europejska ważona min. 97%.”

Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Zapytania ofertowego są dla Wykonawców wiążące.

KOMENDANT MIEJSKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Gdyni

z up.

st. kpt. *David Szubski*  
Zastępca Komendanta Miejskiego

.....  
(podpis Komendanta Miejskiego PSP)