Województwo: *dolnośląskie*
Powiat: *bolesławiecki*
Miejscowość: *Bolesławiec*
Jednostka ewidencyjna: *020101_1, Bolesławiec*
Obręb ewidencyjny: *020101_1.0004, Bolesławiec-4*
Działka: *2020/6, 202/7*

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

5.152.26.11.3.2.5.152.26.11.4.1
skala 1:500
układ współrzędnych prostokątnych: *2000, strefa 15*
Układ wysokości: *PL-EVRF2007-NH*

WGK.6640.604.2021

GEODEZJA
Dariusz Sobol
ul. Warszawska 16A, 59-800 Lubań
tel. 882 712 190
NIP 615-155-99-39 REGON 385369646

Aktualizacja terenu obwiedniego grubą linią w treści nadzorowej i podziemnej wykonał:

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Granice i numery działek zgodne z mapą ewidencji gruntów.

Na mapie nie ustalono ewentualnych obciążeń służebności gruntowych wykazanych w Księgach Wieczystych.
Mapa wykonana pod obiekt kubaturowy.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie -art.48 ust.1 pkt.3 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

ZAKRES OPRACOWANIA: — — —

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny zweryfikowany pozytywnie. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	P.0201.2021.623
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA BOLESŁAWIECKI
Wykonawca prac geodezyjnych	GEODEZJA Dariusz SOBOL
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr 1 z dnia 31 MAR. 2021
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Łukasz Szwabowicz Nr upr. 22203

LEGENDA

- granica działek o nr ewid. 2461/23 (pow. 3 369,00m2; oznaczenie 1ZP -teren zieleni urządzonej)
- 2461/25 (pow. 11 631,00m2; oznaczenie 1U - teren zabudowy usługowej)
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- projektowane ogrodzenie o wys. 1,70m
- projektowane ogrodzenie typu "pilkochwyt" wys.6m z siatki ochronnej polietylen. wokół sport. boiska wielofunkcyjnego
- główne wejścia do budynku
- wejścia do budynku
- wjazd do budynku
- wjazd na działkę

OZNACZENIA:

1. Projektowana Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
2. Budynek magazynkowy z wydzielonym pom. na gromadzenie odpadów stałych oraz wiata na agregat prądotwórczy
3. Boisko wielofunkcyjne dla strażaków
4. Wieża do ćwiczeń strażackich z bieżnią
5.1 Zbiornik retencyjny zamknięty podziemny z pompą 1000dm
5.2 Zbiornik retencyjny otwarty wykorzystywany do ćwiczeń strażackich

LEGENDA:

X2 Projektor na źródła LED, Korpus: odlew aluminium, malowany proszkowo, Kolor: szary metalik, Klosz: płaskie, bezpieczne szkło hartowane, Uszczelka silikonowa, Odbłyśnik aluminiowy polerowany i oksydowany, Klasa izolacji: I Optyka: asymetryczna szeroka, Współczynnik oddawania barw: Ra > 80, Stopień ochrony IP66, Odporność na udary IK07, Moc: 103W, Strumień świetlny: 13000lm, skuteczność świetlna oprawy: 126 lm/W. Temperatura barwowa: 4000K, Trwałość średnia: 130 000h L70B10, Wymiary: 400x319x85mm, cosφ > 0,9

X3 Projektor na źródła LED, Korpus: odlew aluminium, malowany proszkowo, Kolor: szary metalik, Klosz: płaskie, bezpieczne szkło hartowane, Uszczelka silikonowa, Odbłyśnik aluminiowy polerowany i oksydowany, Klasa izolacji: I Optyka: asymetryczna szeroka, Współczynnik oddawania barw: Ra > 80, Stopień ochrony IP66, Odporność na udary IK07, Moc: 78W, Strumień świetlny: 9289lm, skuteczność świetlna oprawy: 119 lm/W Temperatura barwowa: 4000K, Trwałość średnia: 150 000h L70B10, Wymiary: 400x319x85mm, cosφ > 0,9

X4 Projektor na źródła LED, Korpus: odlew aluminium, malowany proszkowo, Kolor: szary metalik, Klosz: płaskie, bezpieczne szkło hartowane, Uszczelka silikonowa, Odbłyśnik aluminiowy polerowany i oksydowany, Klasa izolacji: I Optyka: asymetryczna szeroka, Współczynnik oddawania barw: Ra > 80, Stopień ochrony IP66, Odporność na udary IK07, Moc: 230W, Strumień świetlny: 28400lm, skuteczność świetlna oprawy: 123 lm/W Temperatura barwowa: 4000K, Trwałość średnia: 130 000h L70B10, Wymiary: 565x501x98mm, cosφ > 0,9

X6* Projektor oświetlenia zewnętrznego LED. Obudowa wykonana ze stali elektrolitycznej lub malowane proszkowo aluminium. Dyfuzor z przezroczystego polwegianu. Kolor: szary antracyt, Klasa izolacji: I, Stopień ochrony: IP66, Odporność na udary IK10,Współczynnik oddawania barw: Ra > 80, Moc: 19W, Temperatura barwowa: 4000K, Optyka: ekstra szeroka, Strumień świetlny: 1357lm, Trwałość średnia: 50 000h L80B10, Wymiary: □ = 155mm, H = 900mm, cosφ > 0,9

A7* Oprawa LED do montażu w gruncie. Korpus z aluminium. Klosz ze szkła hartowanego przezroczystego. Odbłyśnik aluminiowy, kąt rozsyłu 15°. Regulacja kierunku wiązki światła ±15°. Partsicel i śruby ze stali nierdzewnej. Część elektroniczne w szczelnej wewnętrznej komorze. Moc oprawy 27W. Strumień świetlny: 2588lm, skuteczność świetlna oprawy: 95 lm/W. temp. barwowa: 4000K, Wsp. oddawania barw Ra>80, tolerancja barwy SDCM<3. Trwałość LED 50000h (L80B20). Klasa szczelności IP65. Odporność na udary IK10. Odporność na ciężar statyczny do 1800kg.Temp. na powierzchni klosza poniżej 40°C. Stateczmik elektroniczny cosφ ≥ 0,9. Kl.ochronnoości: I. wymiary: oprawa ø223x177mm, waga: 3,52kg. Montaż przelotowy.

ZKP złącze kablowo-pomiarowe

istniejące kable oraz słupy oświetleniowe do likwidacji

SCHEMAT:

KIERUNEK POŁOŻY:

INWESTOR: Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu

ADRES: ul. Wesoła 2, 59-700 Bolesławiec

TEMAT: BUDOWY I ROZBUDOWY:

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Bolesławcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 202/6 i 202/7, obręb 0004 Miasta Bolesławiec

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. W.Masełkowski	MP, UPRAWNIENIA: Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych upr. nr. 293/79/Pw	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: A.DO XXI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań
SPRAWDZIŁ: inż. M.Duszyński	Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych upr. nr. 294/77/Pw		
OPRACOWAŁ: tech.bud. T.Niedbała		PODPIS:	

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRĄDOWE

ETAP/FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: 23.08.2021r.

SKALA: 1:500

TYTUŁ RYSUNKU:

Plan sieci zewnętrznych i oświetlenia terenu

NR RYSUNKU: PW-E-07

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań