

1. UWAGI DOTYCZĄCE GRUNTÓW
PARAMETRY GRUNTÓW PRZEJĄTE DO OBLICZEN ZAŁOŻENYCH:
PIASKI ŚREDNIE W STANIE ZAGĘSZCZENIA $w_d=0,55$
GLINY PIĄSZCZYSTE $IL=0,25$

WYMIANA GRUNTÓW
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACYW REJONIE OSI 4-14 NALEŻY WYBRAĆ GRUNTY DO POZIOMU SPODU
WARSTWY NR II WG BADAŃ GRUNTOWYCH T.J. DO POZIOMU 193,5m n.p.m
NASTĘPNE WYKONAĆ STABILIZACJĘ POŁOŻĄC NA GŁĘBOKOŚĆ 0,3m T.J. DO POZIOMU 193,2 m n.p.m
NASTĘPNE WYKONAĆ WASTY BUDOWLANE O WYMAGANYM WSKAŹNIKU ZAGĘSZCZENIA $is \geq 0,98$
BADANIE WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA NALEŻY WYKONAĆ PRZY UŻYCIU SONDY DYNAMICZNEJ
DPL I WYNIKI PRZEDSTAWIĆ W FORMIE PISEMNEJ

2. POD WSZYSTKIMI FUNDAMENTAMI NALEŻY UŁOŻYĆ WARSTWĘ PODBOTNO (BETON C8/10) GRUBOŚCI MIN.10cm

3. W MIEJSCACH PRZECIWIAGNIĘCIU ŚLUPÓW, ROZENI I ŚCIAN ZIELEBOWYCH Z FUNDAMENTÓW WYPUSZĆ WYTKI

4. NALEŻY ZACHOWAĆ BEZWZGLĘDNA CIĄGŁOŚĆ ZROBIONA GŁÓWNEGO ŁAW FUNDAMENTOWYCH:
-PRETY PODŁUŻNE D12 ŁĄCZĄC NA ZAKŁAD MIN. 50cm
-ZROBIOENIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH PRZEPUSZCZAJĄC PRZEZ STOPY FUNDAMENTOWE

5. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ZROBIOENIOWYMI

6. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM STĄP ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

7. UŻYCIOM WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

8. ŚCIANY FUNDAMENTOWE MURUJANE Z BŁOCKÓW BETONOWYCH M6 (Z BETONU MIN. B15)
NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ W M10 Z DODATKIEM PŁASTYFIKATORÓW.

- KATEGORIA "A" WYKONANIA ROBÓT MURÓWYCH
- KATEGORIA I (PIERWSZA) PRODUKCJI ELEMENTÓW MURÓWYCH

9. LOKALIZACJA PRZEŁOŻEŃ INSTALACYJNYCH PRZED FUNDAMENTY WYG RYS. INSTALACJI

10. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC LUB ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
PROJEKT KONSTRUKCJI ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTEM INSTALACJI
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY ROZPATRYWANYMI PROJEKTAMI
NIEZŁOŻLIWE ZGŁOSIĆ JE AUTOROMI PROJEKTU.

PODBETON C8/10
STAL ZBROJENIOWA A-IIIIN
OTULENIE ZBROJENIA: 5cm - spód fundamentu
3cm - pozostałe

KIERUNEK PÓŁNOCY:

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Bolesławcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 202/6 i 202/7, obręb 0004 Miasta Bolesławiec

TYTUL RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
Plan uziomu fundamentowego	PW-E-06

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań

