



Warszawa, dnia 20.09.2022 r.

WAK.261.75.2022.DM.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: *Remont instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 3 w Warszawie nr WAK.261.75.2022*

Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710), przekazuje treść zapytań przesłanych przez Wykonawców w dniu 20.09.2022 r. oraz wyjaśnienia Zamawiającego.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zamianę zestawu na równorzędny firmy Instalcompact oraz na wydłużenie terminu wykonania zamówienia np. do 12 tygodni ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie zamiany zestawu hydroforowego, pod warunkiem że Wykonawca wykaże zgodność oferowanego zestawu hydroforowego z parametrami określonymi w SWZ i normą CNBOP-PIB. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na podział zadania i fakturowania na dwa etapy
- etap pierwszy (wykonanie i zafakturowanie częściowe) montaż instalacji hydrantowej, próba szczelności i remont budowlany pomieszczenia hydroforu,
- etap drugi (wykonanie i zafakturowanie końcowe) dostawa, montaż i uruchomienie zestawu hydroforowego, próba wypływu).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zadanie pod nazwą *Remont instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 3 w Warszawie* zostało wpisane w budżecie jednostek do realizacji w roku 2022, w związku z powyższym nie ma możliwości podziału na etapy i przesunięcia terminu płatności na przyszły rok.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

REGIONALNY DYREKTOR
Ochrony Środowiska w Warszawie

Arkadiusz Siembida



Spełniamy wymagania EMAS - zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, tel.: 22 556-56-00, fax: 22 556-56-02, sekretariat@warszawa.rdos.gov.pl, gov.pl/web/rdos-warszawa