

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

Dotyczy przesłanych drogą mailową dnia 11.07.2023 r. zapytań do postępowania pn. „ Zakup Klimatyzatorów do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim nr 1/2023 z dnia 27.06.2023 r.

Zamawiający udziela odpowiedzi i dokonuje modyfikacji Zapytania ofertowego:

Pytanie nr 1

Jakie jest przeznaczenie pomieszczenia w którym mają być zamontowane urządzenia (pomieszczenie biurowe czy techniczne).

Odpowiedź: Techniczne (serwerownia)

Pytanie Nr 2

Czy wymagany jest zestaw do pracy naprzemiennej- rotacyjnej tych klimatyzatorów, jeśli tak to będzie potrzebny dodatkowy sterownik naścienny.

Odpowiedź: Tak, wymagany jest zestaw do pracy naprzemiennej łącznie ze sterownikiem naściennym lub innym.

Pytanie nr 3

Czy zakres pracy w trybie chłodzenia od -25 st. C do +43 st. C będzie akceptowalny.

Odpowiedź: Tak zakres pracy w trybie chłodzenia mieści się w wymaganiach technicznych pomieszczenia.

Pytanie nr 4

Na jakiej wysokości, którym piętrze znajduje się to pomieszczenie.

Odpowiedź: Piętro II (serwerownia)

W następstwie odpowiedzi Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania ofert.

Aktualnie obowiązujący termin składania ofert to **18.07.2023 do godz. 15.00**

Zamawiający informuje, że zmiany są obowiązujące i wiążące od dnia publikacji przy składaniu ofert.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM**

**lek. wet. Wioletta Adamczyk-Nowak
MIKROBIOLOG**