



HK.9027.1.10.2022

Przysucha 07.06.2022 r.

**Powiatowe Centrum  
Sportu i Rekreacji w Przysusze**  
ul. Dembińskich 11  
26-400 Przysucha  
e-mail: pcsir.przysucha@o2.pl

### OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195),
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r. poz. 216 z późn. zmianami)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze**  
**stwierdza, że woda z instalacji wody ciepłej**  
**Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze, ul. Dembińskich 11**  
**spełnia wymagania mikrobiologiczne.**

### **Uzasadnienie**

W oparciu o przedstawione przez Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze sprawozdania z badań próbek wody z instalacji wody ciepłej pobranej w dniu 24.05.2022r.:

- nr SB/61869/06/2022 z dnia 03.06.2022r. – punkt poboru - natrysk damski,
- nr SB/61870/06/2022 z dnia 03.06.2022r. – punkt poboru - natrysk męski,
- nr SB/61865/06/2022 z dnia 03.06.2022r. – punkt poboru - natrysk sauna,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze** dokonał bieżącej oceny jakości wody.

Wyniki wskazują, że woda w instalacji wody ciepłej Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze w zakresie zbadanego parametru – *Legionella sp.*, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r. poz. 2016 z późn. zmianami).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w PRZYSUSZE**

*mgr inż. Jolanta Wilk*

### Otrzymuje:

1. Adresat.
2. A/a.

### Do wiadomości:

1. Starosta Przysuski, Al. Jana Pawła II 10; 26-400 Przysucha.
2. Strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-przysucha