



Grójec, dnia 17.02.2023

HKN.903.6.33.2023

## ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań prób wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z wodociągu publicznego **Gośniewice**, zgodnie z wymaganiami do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
25.05.2022	Gośniewice, gm. Warka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	778/S z dnia 07.06.2022 r.	PSSE w Radomiu
13.07.2022	Gośniewice 9, gm. Warka Mieszkanie prywatne	1089/S z dnia 25.07.2022 r.	PSSE w Radomiu
19.09.2022	Gośniewice, gm. Warka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	1494/S z dnia 07.10.2022 r. OL-LBW.9051.2.1347/z.2022 z dnia 18.10.2022 r. HKL.06056.2022 z dnia 30.09.2022 r. BP/SP4209/P/2022 z dnia 04.10.2022 r.	PSSE w Radomiu PSSE w Siedlcach WSSE w Warszawie
19.10.2022	Gośniewice, gm. Warka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	1731/S z dnia 27.10.2022 r.	PSSE w Radomiu
16.11.2022	Gośniewice, gm. Warka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	1071 z dnia 23.11.2022 r.	PSSE w Radomiu
30.11.2022	Gośniewice 9, gm. Warka Mieszkanie prywatne	2001/S z dnia 09.12.2022 r.	PSSE w Radomiu

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza**  
**przydatność wody do spożycia**  
**z wodociągu publicznego w Gośniewicach o produkcji wody do 100 m<sup>3</sup>/dobę**  
**zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.**

**Uzasadnienie**

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody wymienionych w powyższej tabeli wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w 2022 roku, przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. i badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu w punktach kontrolnych z wodociągu publicznego Gośniewice, wykazała przekroczenie manganu i zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Działania naprawcze (ustawienie parametrów pracy stacji, dezynfekcja i płukanie sieci) podjęte przez ZUK w Warce Sp. z o.o. przyniosły poprawę jakości wody. Pozostałe parametry we wszystkich próbach wykazały zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg publiczny Gośniewice zarządzany przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gośniewicach wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. ul. Farna 4, 05-660 Warka,
2. Urząd Miejski, Pl. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka,

3) aa.

EP

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w GRÓJCU



mgr Jolanta Podlińska-Matysiak