



HK.903.86.2023

Przysucha 18.07.2023 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 338) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) i art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2023 poz. 537)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbki wody Nr HK.903.1.21.2023 z dnia 22.06.2023 r. oraz pozyskanego wyniku z badań próbki wody do spożycia Nr 598 z dnia 28.06.2023 r. wykonanej zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Kłudno o produkcji wody powyżej 100 m³/dobę

zarządzanego przez Gminę Wieniawa; ul. Kochanowskiego 88; 26-432 Wieniawa.

Uzasadnienie


W ramach nadzoru nad jakością wody pobrano w dniu 22.06.2023r. próbkę wody w następującym punkcie monitoringowym:

1. Urząd Gminy w Wieniawie; ul. Kochanowskiego 88.

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody do spożycia stwierdzono, że parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne wykonane zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6, spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kłudnie wydano w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.



Z upoważnienia
**Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Przysusze**

**KIEROWNIK SEKCJI
Higieny Żywności i Żywienia**

mgr inż.  Magdalena Kołodziejka

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Komunalnych; ul. Kochanowskiego 88; 26-432 Wieniawa. /zuk@gminawieniawa.pl/
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Wieniawa; ul. Kochanowskiego 88; 26-432 Wieniawa. /sekretariat@gminawieniawa.pl/
2. Strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-przysucha