

I. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY

Lp.	Producent wody (nazwa, adres)	Eksploatowany wodociąg (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody (m ³ /d)	Liczba zaopatrywanej ludności	Uzdatnianie wody (metody)	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Jakość wody na koniec 2022r.-kwestionowane parametry
Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę							
1	Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole	Wodociąg Publiczny Opole (Przywory, Opole, Kępa, Zawada, Luboszyce)	22560	127561	napowietrzanie, koagulacja, filtracja	Bakterie grupy coli - 11 dni; Og. l. mikroorganizmów – 30 dni; -Mętność – 21 dni	Przydatna do spożycia
2	PROWOD Sp. z o.o. ul. J. Kłopotkiej 3 45-920 Opole	Wodociąg Publiczny Siołkowice (Siołkowice Stare, Popielów, Stare Kolnie, Siołkowice Nowe, Rybna, Lubienia, Kaniów, Kolonia Popielowska)	595	5 500	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, korekta pH (dozowanie NaOH)	Mętność – 62 dni Żelazo – 2 dni	Przydatna do spożycia
3	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zorza”, ul. Polna 15, 46-037 Karłowice	Wodociąg Publiczny Karłowice (Karłowice)	40	600	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, korekta pH (dozowanie NaOH)	Odczyn – 83 dni Zapach – 8 dni Chlor wolny- 8 dni; Og. l. mikroorganizmów – 7 dni; Bakterie grupy coli – 7 dni	Przydatna do spożycia
4	PROWOD Sp. z o.o. ul. J. Kłopotkiej 3 45-920 Opole	Wodociąg Publiczny Chróścice (Chróścice, Kup, Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Krzywa Góra, Ładza)	1 069	9 800	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	Mętność- 60 dni Żelazo- 20 dni	Przydatna do spożycia
5	PROWOD Sp. z o.o. ul. J. Kłopotkiej 3 45-920 Opole	Wodociąg Publiczny Czarnowąsy (Opole)	565	4100	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	Brak	Przydatna do spożycia
6	PROWOD Sp. z o.o. ul. J. Kłopotkiej 3 45-920 Opole	Wodociąg Publiczny Brzezcie (Dobrzeń Wielki, Opole)	780	1 000	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	Mętność – 270 dni	Przydatna do spożycia
7	WiK Turawa Sp. z o.o., ul. Opolska 43 46-045 Turawa	Wodociąg Publiczny Turawa (Turawa, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Trzęsina, Osowiec, Węgry, Marszałki)	753	5 190	napowietrzanie korekta pH (dozowanie NaOH)	Bakterie grupy coli – 11 dni; Odczyn - 25 dni	Przydatna do spożycia
8	WiK Turawa Sp. z o.o., ul. Opolska 43 46-045 Turawa	Wodociąg Publiczny Kadłub Turawski (Kadłub Turawski, Bierdzany, Zakrzów Turawski, Rzędów, Ligota Turawska, Turawa – Jezioro Duże strona północna)	266	4 690	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	Bakterie grupy coli – 6 dni;	Przydatna do spożycia
9	PROWOD Sp. z o.o. ul. J. Kłopotkiej 3 45-920 Opole	Wodociąg Publiczny Budkowice Stare (Stare Budkowice, Budkowice Nowe, Murów, Dębiniec, Kały, Zagwiździe, Grabczok, Morcinek, Wojszyn, Okoły, Czarna Woda)	595	5 000	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	Bakterie grupy coli – 4 dni	Przydatna do spożycia
10	PROWOD Sp. z o.o. ul. J. Kłopotkiej 3 45-920 Opole	Wodociąg Publiczny Radomierowice (Radomierowice, Grabice, Młodnik, Bukowo, Świeciny)	74	820	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	Mętność – 148 dni	Przydatna do spożycia

11	PLADA Sp. z o.o., ul. Ozimska 17, 46-053 Chrzastowice	Wodociąg Publiczny Kobylno (Kobylno, Grabie, Jełowa, Dąbrówka Łubniańska, Łubniany, Masów, Brynica)	605	5 940	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie	Mętność – 118 dni; Bakterie grupy coli - 11 dni Enterokoki – 1 jtk/ 3 dni	Przydatna do spożycia
12	ZGKiM Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin	Wodociąg Publiczny Niemodlin (Niemodlin, Gościejowice, Gościejowice Małe, Rzędziwojowice, Sady, Lipno, Szydłowice Śląski, Piotrowo, Wydrowice, Jaczowice, Brzęczkowice, Grabin, Jakubowice)	1 220	8 350	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	Brak	Przydatna do spożycia
13	ZGKiM Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin	Wodociąg Publiczny Roszkowice (Roszkowice, Krasna Góra, Góra, Molestowice, Rogi, Rutki, Tarnica, Tłustoręby, Góra Mała)	144	1 180	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	Mętność – 131 dni Mangan – 112 dni Żelazo- 76 dni Bakterie grupy coli – 2 dni	Przydatna do spożycia – decyzja prolongująca nr 13/HK/2022 z dnia 21.02.2022 r. nakazująca doprowadzić jakość wody w zakresie manganu do norm w obowiązując ych przepisach
14	ZGKiM Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin	Wodociąg Publiczny Michałówek (Michałówek, Sosnowka, Grodziec I, Grodziec II)	152	600	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	Bakterie grupy coli – 28 dni Mętność- 62 dni	Przydatna do spożycia
15	ZGKiM Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin	Wodociąg Publiczny Gracze (Gracze, Magnuszowice, Magnuszowiczki, Sarny Wielkie, Radoszowice)	280	2 260	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	Mangan – 85 dni	Przydatna do spożycia
16	ZGKiM Tułowice, ul. Kościuszki 13, 49-130 Tułowice	Wodociąg Publiczny Tułowice(Tułowice, Tułowice Małe, Skarbiszowice, Szydłów, Ligota Tułowicka, Goszczowice)	735	5200	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	Mętność – 150 dni	Przydatna do spożycia
17	Związek Gmin Prokado, ul. Kościuszki 23, 46-060 Prószków	Wodociąg Publiczny Prószków-Zimnice (gmina Prószków: Zimnice Wielkie, Zimnice Małe, Boguszyce, Chrzowice, Folwark, Gorki, Złotniki, Nowa Kuźnia, Chrząszczyce, Prószków, Ligota Prószkowska, Przysiecz, Jaškowice, Żlinice; gmina Komprachcice: Komprachcice, Wawelno, Polska Nowa Wieś, Domecko, Ochodze, Dziekaństwo, Pucnik, Osiny; gmina Dąbrowa: Narok, Żelazna, Mechnice, Chróścina, Siedliska, Prądy, Dąbrowa, Lipowa, Nowa Jamka, Ciepłowice, Karczów, Skarbiszów, Niewodniki; gmina Opola: część miasta Opola (Zerkowice, Wrzoski, Winów, Chmielowice, Sławice)	3 929	29 880	brak	Bakterie grupy coli – 16 dni Mętność – 119 dni	Przydatna do spożycia

18	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tarnów Opolski Sp. z o.o., Kąty Opolskie, ul. Kościelna 12, 46-050 Tarnów Opolski	Wodociąg Publiczny Tarnów Opolski (Tarnów Opolski, Nakło, Raszowa, Walidrogi, Miedziana, Przywory, Kąty Opolskie, Kosorowice, Grabów, Otmice)	1 349	9 820	brak	Bakterie grupy coli – 36 dni Og.l. mikroorganizmów – 63 dni Mętność – 46 dni	Przydatna do spożycia
19	PLADA Sp. z o.o., ul. Ozimska 17, 46-053 Chrzastowice	Wodociąg Publiczny Daniec (Daniec, Dąbrowice, Falmirowice)	319	1 250	brak	Bakterie grupy coli – 3 dni; Og.l. mikroorganizmów – 36 dni; Mętność – 11 dni	Przydatna do spożycia
20	PLADA Sp. z o.o., ul. Ozimska 17, 46-053 Chrzastowice	Wodociąg Publiczny Dębska Kuźnia (Chrzastowice, Dębska Kuźnia, Lędziny, Suchy Bór, Dębie)	623	1 730	odżelazianie, napowietrzanie, odmanganianie, regulacja pH (dozowanie NaOH)	Mętność – 101 dni; Bakterie grupy coli – 3 dni	Przydatna do spożycia
21	PLADA Sp. z o.o., ul. Ozimska 17, 46-053 Chrzastowice	Wodociąg Publiczny Niwki (Niwki)	37	770	brak	Brak	Przydatna do spożycia
22	PGKiM, ul. Powstańców Śląskich 54, Antoniów 46-040 Ozimek	Wodociąg Publiczny Ozimek ul. Polna (Ozimek, Krzyżowa Dolina, Krasiejów, Nowa Schodnia)	425	3 080	odżelazianie, napowietrzanie, odmanganianie,	Bakterie grupy coli – 9 dni	Przydatna do spożycia
23	PGKiM, ul. Powstańców Śląskich 54, Antoniów 46-040 Ozimek	Wodociąg Publiczny Ozimek ul. Częstochowska (Ozimek, Antoniów, Krasiejów)	877	8 910	odżelazianie, napowietrzanie	Og. l. mikroorganizmów – 17 dni	Przydatna do spożycia
24	PGKiM, ul. Powstańców Śląskich 54, Antoniów 46-040 Ozimek	Wodociąg Publiczny Szczedrzyk (Szczedrzyk, Pustków, Schodnia, Jedlice)	310	2 960	odżelazianie, napowietrzanie	Bakterie grupy coli – 2 dni Odczyn – 79 dni Mętność – 62 dni	Przydatna do spożycia
25	PROWOD Sp. z o.o. ul. J. Kłopotkiej 3 45-920 Opole	Wodociąg Publiczny Kurznie (Kurznie, Kuźnica Katowska, Karłowiczki, Karłowice, Stobrawa, Stare Kolnie)	240	1 960	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	Brak	Przydatna do spożycia
26	PGKiM, ul. Powstańców Śląskich 54, Antoniów 46-040 Ozimek	Wodociąg Publiczny Mnichus (Mnichus, Chobie, Grodziec)	208	1 770	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie,	Mętność – 62 dni Bakterie grupy coli – 2 dni	Przydatna do spożycia
27	PGKiM, ul. Powstańców Śląskich 54, Antoniów 46-040 Ozimek	Wodociąg Publiczny Biestrzynnik (Biestrzynnik, Dylaki)	158	1 840	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	Brak	Przydatna do spożycia
Inne podmioty zaopatrujące w wodę							
1	Uniwersytecki Szpital Kliniczny, al. W. Witosa 26, 45-418 Opole	Wodociąg Lokalny Uniwersytecki Szpital Kliniczny ul. W. Witosa 26	150	385	brak	Brak	Przydatna do spożycia
2	Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego ul. Spacerowa 14 46-045 Turawa	Wodociąg Lokalny przy Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Turawie	Brak danych	105	Brak danych	Odczyn – 227 dni Mętność – 22 dni	Przydatna do spożycia

3	O.W. „U Niedźwiedzia” Jezioro Duże w Turawie K. Niżyńska, Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe ul. Brzeska 21 46-112 Świerczów	Wodociąg Lokalny przy O.W. U Niedźwiedzia, ul. Strażacka 4 46-045 Turawa	4,5	48	Brak danych	Odczyn – 181 dni Zapach – 181 dni Mętność- 46 dni	Przydatna do spożycia
5	Mental Relax House Group Sp. z o.o. ul. Żułowa 7 46-045 Turawa	Wodociąg lokalny przy Turawskim Centrum Odnowy Zdrowia	Brak danych	Brak dokładnych danych	Brak danych	Mętność – 40 dni Odczyn – 227 dni	Przydatna do spożycia
6	OTRR „Pod Borem”, ul. Cegielna 16, Przysiecz, 46-060 Prószków	Wodociąg lokalny „Pod Borem” w Przysieczy	9	40	Brak danych	Odczyn – 137 dni	Przydatna do spożycia
7	Zamek Bożejów Spółka Komandytowa, Bożejów 6, 46- 030 Radomierowice	Wodociąg lokalny przy Zamku Bożejów	20	30	Brak danych	Bakterie grupy coli – 20 dni Og.l. mikroorganiz mów – 6 dni Mętność - 154 dni Barwa – 20 dni Enterokoki – 6 jtk/13dni	Przydatna do spożycia