



Radom 12.01.2024r.

HKN.9011.2.29.2024

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY za 2023r.**  
**wydana dla wodociągu publicznego w Glinicach gm. Przytyk**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późn. zm.)
- art. 12 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 537)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)


po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego w Glinicach gm. Przytyk Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził obecność nieakceptowalnego zapachu wody oraz przekroczenie parametru mętność, chlor wolny i ogólna liczba mikroorganizmów w 22<sup>0</sup>C. Od czerwca 2023r. zarządzający wodociągiem prowadził kompleksową modernizację ujęcia wody oraz budynku stacji uzdatniania wody. Powyższe działania naprawcze zostały ukończone w listopadzie 2023r. Po zakończeniu prac remontowych odnotowano poprawę jakości wody, co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych.

Harmonogram poboru próbek wody pochodzącej z w/w wodociągu publicznego w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i B określonym w w/w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w trakcie trwania modernizacji był na bieżąco modyfikowany.

W 2023r. nie zarejestrowano zgłoszeń interwencyjnych od konsumentów.

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku Sp. z o.o.  
26-650 Przytyk ul. Zachęta 57
2. Wójt Gminy Przytyk  
26-650 Przytyk ul. Zachęta 57
3. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Radomiu  
  
z up. mgr inż. Dorota Walczak  
Z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Radomiu