



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.
e-mail: sekretariat.psse.ostrowiec@sanepid.gov.pl
ePUAP:/PSSEOSTROWIECSWIETOKRZYSKI/

tel.: 41 247 96 95
fax.: 41 247 96 97

<https://www.gov.pl/web/psse-ostrowiec-swietokrzyski>

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 26. 06. 2024

KOMUNIKAT NR 4/2024
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM


o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Ćmielów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Ćmielów.

W badaniach wody przeznaczonej do spożycia z ww. wodociągu stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 14 jtk/ 100 ml.

WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

Woda może być stosowana do prac porządkowych (np. mycia podłóg)
i splukiwania toalet.



Powyższe informacje obowiązują do momentu wydania kolejnego komunikatu.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

lek. wet. Wioletta Adamczyk-Nowak
MIKROBIOLOG