



Kowary, dnia 28.07.2022

Zn. spr.:SA.270.2.67.2022

Pytania i odpowiedzi do opisu przedmiotu zamówienia

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 130.000,00 złotych na zadanie pn. „Wykonanie pomieszczeń kancelarii w budynku administracyjnym Leśnej Szkółki Kontenerowej Kostrzyca Miłków 300a”

Pytanie:

Z oferty jakiego miejsca korzystała firma projektowa PONTAR Paweł Rokicki reprezentowana w umowie przez panią mgr inż. Arch. Annę Wiśniowska-Szerel w projekcie z dnia 13.06.2022 r. odnośnie wyposażenia podstawowego. Uzasadniam swoją prośbę, że poszukiwania wymienionego zestawu mebli zgodnych z projektem graficznym, projektem opisowym i specyfikacją techniczną nie przyniosły skutków.

Proszę również o pisemne wskazanie, czy wymienione w specyfikacji materiały podlegają zmianie, a mianowicie: wykończenie laminatem HPL, materiał niepalny.

Wymagane materiały znajdujące się w części opisowej projektu budowlanego w punkcie 11.8, są niedostępne w takich zestawieniach meblowych jak na rysunku projektowym.

Odpowiedź:

1. Z uwagi na wymagania dla dokumentacji projektowej do przetargu w opracowaniu nie wprowadzono nazw własnych ani producentów.
2. Wymiary mebli - wymiary dostosowano do uzyskania powierzchni wolnej oraz kubatury powietrza na os. zgodnie z przepisami BHP, na standardowym module, co do którego, wymiary podstawowe, w przypadku zamawiania produktów gotowych, mogą różnić się w zakresie 2 +/- 3cm, w zależności od wybranego producenta mebli.
3. Dla wyposażenia przyjęto laminat HPL jako materiał wykończeniowy wodoodporny, niepalny oraz trwalszy w użytkowaniu od laminatu CPL. Dopuszcza się zastosowanie okleiny CPL lub materiały zamiennie, spełniające wymagania higieniczne oraz o przeznaczeniu do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

p.o. NADLEŚNICZEGO
Elżbieta Barańska

Podpisano elektronicznie