

**Komunikat
z dnia 25.11.2021r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie **informuje, o braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Zawada, zaopatrującego miejscowości: Zawada, Janików, Podlesie, Suchodółka, Niemcówka, Tominy, Jankowice, Wyszmontów, Wólka Chrapanowska .**

W badaniach z dnia 25.11.2021r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli w punktach pobrania w Zawadzie i Jankowicach. Jakość wody w badanym zakresie nie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017.r poz.2294).

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej wymogami sanitarnymi, w tym dezynfekcja wody i płukanie sieci.

Pobierane będą kolejne próbki wody do badania.

Jednocześnie PPIS w Opatowie zezwolił na:

- utrzymywanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych: prania, prac porządkowych i innych celów domowych (np. do spłukiwania toalet).

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badania.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Opatowie

Jolanta Rekas-Szyjar