

Białystok 30.10.2024 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody z dnia 15.10.2024 r. z indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego Kancelarię Leśnictw Zabłudów i Folwarki, ul. Mickiewicza 25, 16-060 Zabłudów, stwierdzono:


- zapach – siarkowodorowy.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C w tabeli 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zapach powinien być akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. rozporządzeniem.

Podwyższona wartość wymienionego parametru nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

Urszula Polowianiuk