



UWAGI: Uziom wykonać z bednarki FeZn 30x4mm na głębokości 0,6m. Przy wejściach do budynku bednarkę układać na głębokości 1,0m w rurze osłonowej PCV 50mm. Zaciśki kontrolne ZK-1...ZK-4 montować na wysokości 0,4m od terenu w skrzynkach kontrolnych. Wszystkie kominy i kominki wentylacyjne oraz wszystkie metalowe elementy wystające ponad dach chronić iglicami w strefach ochronnych. Rynny okapowe łączyć z instalacją odgromową zwodów poziomych. Połączenia bednarki w ziemi wykonywać przez spawanie. Spawy w ziemi zabezpieczyć przed korozją lepikiem na gorąco lub innym środkiem zabezpieczającym. Zwody poziome na dachu i przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn 8mm prowadząc je na typowych ocnikowanych uchwyłach dystansowych. Na dachu połączenia wykonywać typowymi zaciskami odgałęźnymi z śrubami łączeniowymi M-8. Wszystkie połączenia śrubowe zabezpieczyć

BIURO PROJEKTOWE I USŁUG INWESTYCYJNYCH
Anna Sołtysik, ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork
tel. 603 706 317, e-mail: anna.soltysik120@wp.pl

Budowa kancelarii dla dwóch leśnictw Rytwiny i Dębie
Nadleśnictwa Zawadzkie w miejscowości Zawadzkie

Branża	Elektryczna	Data	10.2020	Nr rys.	7/E
Przedmiot rys.	Plan Instalacji odgromowej			Skala	1:50
Lokalizacja	Zawadzkie, ul. Czarna, dz. nr ew. 3127/2 k.m. 9				
Projektant	mgr Inż. Andrzej Rożałowski upr. nr 42/68				
Koordynator	tech. bud. Anna Sołtysik, upr. nr 113/83/OP				
Opracował	mgr Inż. Piotr Bazan upr. 176/87/Op				