



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁUKOWIE

Łuków, dnia 29.07.2022 r.

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, <https://gov.pl/web/psse-lukow>

ONS.HK.903.3.2.10.2022.MB

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie informuje, że w dniu 29 lipca 2022 r. została wydana decyzja administracyjna o **braku przydatności wody do kąpieli i zaprzestania jej użytkowania w nieckach basenowych na Pływalni Letniej „DELFIN” w Łukowie przy ul. Browarnej 63 w terminie natychmiastowym.**

Wyniki badań wody pobranej z niecek basenowych oraz z systemów cyrkulacji w ramach kontroli urzędowej jakości wody, wykazały obecność bakterii *Pseudomonas aeruginosa*. Zanieczyszczenie to może prowadzić do zakażeń m.in. dróg moczowych, dróg oddechowych, gałki ocznej oraz ucha zewnętrznego, zatrucia pokarmowego i stanowi bezpośrednio zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z rekreacji wodnej.

O zmianie sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie powiadomi niezwłocznie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
E.P.
Elżbieta Podębniak